

維持管理情報

平成30年6月24日 現在

ごみ搬入量(t/日)
0.00

ごみ処理量(t/日)	
1号炉	46.38
2号炉	46.36

環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉	0	11	101	62	1	0.020
2号炉	0	11	107	49	1	0.040
基準値	0.01以下	35以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※ダイオキシン類測定E 1号炉 平成30年3月 2号炉 平成30年3月

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

処理不適物の事例(参考)



維持管理情報(2)

平成30年6月24日 現在

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
6月10日	0	1号炉	45.66	0	8	91	53	0
		2号炉	46.48	0	8	103	55	1
6月11日	132.04	1号炉	46.22	0	12	98	56	0
		2号炉	46.39	0	9	97	53	1
6月12日	109.44	1号炉	46.39	0	6	99	52	0
		2号炉	46.47	0	14	104	54	1
6月13日	52.46	1号炉	46.30	0	8	99	58	0
		2号炉	46.43	0	18	102	50	1
6月14日	84.31	1号炉	46.05	0	7	99	56	1
		2号炉	46.42	0	8	102	52	2
6月15日	117.98	1号炉	46.25	0	8	101	59	1
		2号炉	46.26	0	12	100	54	2
6月16日	34.94	1号炉	46.32	0	17	112	59	1
		2号炉	46.35	0	17	108	56	2
6月17日	0	1号炉	46.55	0	8	96	65	0
		2号炉	46.08	0	11	106	57	1
6月18日	136.88	1号炉	46.16	0	9	105	58	0
		2号炉	46.14	0	10	103	51	1
6月19日	107.02	1号炉	46.32	0	10	100	65	0
		2号炉	46.34	0	10	113	53	2
6月20日	47.81	1号炉	46.36	0	9	100	57	0
		2号炉	46.42	0	11	107	51	1
6月21日	78.06	1号炉	46.41	0	6	102	67	0
		2号炉	46.27	0	9	103	48	1
6月22日	116.66	1号炉	46.08	0	11	101	63	0
		2号炉	46.08	0	11	104	53	1
6月23日	34.04	1号炉	46.21	0	9	102	67	0
		2号炉	46.11	0	12	110	56	1
6月24日	0	1号炉	46.38	0	11	101	62	1
		2号炉	46.36	0	11	107	49	1