

維持管理情報

平成30年4月25日 現在

ごみ搬入量(t/日)
44.40

ごみ処理量(t/日)	
1号炉	48.34
2号炉	48.42

環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉	0	11	108	61	0	0.020
2号炉	0	17	147	57	2	0.040
基準値	0.01以下	35以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※ダイオキシン類測定E 1号炉 平成30年3月 2号炉 平成30年3月

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

処理不適物の事例(参考)



維持管理情報(2)

平成30年4月25日 現在

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
4月11日	49.82	1号炉	45.79	0	11	108	62	1
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
4月12日	85.55	1号炉	47.14	0	11	101	58	1
		2号炉	32.52	0	21	112	49	3
4月13日	112.62	1号炉	47.02	0	10	117	64	1
		2号炉	47.44	0	14	107	54	2
4月14日	29.03	1号炉	48.18	0	9	109	60	2
		2号炉	47.80	0	12	105	53	3
4月15日	0	1号炉	50.02	0	17	104	64	1
		2号炉	0.00	0	6	94	47	1
4月16日	138.48	1号炉	51.09	0	7	104	57	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
4月17日	110.88	1号炉	51.01	0	10	103	59	1
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
4月18日	55.02	1号炉	48.20	0	10	106	57	1
		2号炉	24.76	0	12	96	55	4
4月19日	85.91	1号炉	47.98	0	10	109	53	0
		2号炉	14.16	0	9	92	49	3
4月20日	114.56	1号炉	48.00	0	10	109	60	1
		2号炉	48.05	0	24	134	51	4
4月21日	33.77	1号炉	48.39	0	9	115	60	1
		2号炉	48.37	0	12	108	51	1
4月22日	0	1号炉	48.18	0	7	98	56	2
		2号炉	48.46	0	11	105	55	1
4月23日	135.54	1号炉	47.98	0	10	98	56	1
		2号炉	48.00	0	11	97	55	1
4月24日	109.19	1号炉	48.09	0	13	106	57	1
		2号炉	48.14	0	17	109	56	1
4月25日	44.4	1号炉	48.34	0	11	108	61	0
		2号炉	48.42	0	17	147	57	2