

維持管理情報

平成30年8月14日 現在

ごみ搬入量(t/日)
103.17

ごみ処理量(t/日)	
1号炉	46.14
2号炉	46.09

環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉	0	9	97	53	1	0.032
2号炉	0	8	101	55	1	0.035
基準値	0.01以下	35以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※ダイオキシン類測定E 1号炉 平成30年6月 2号炉 平成30年6月

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

処理不適物の事例(参考)



維持管理情報(2)

平成30年8月14日 現在

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
7月31日	113.79	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	48.20	0	13	130	57	1
8月1日	50.54	1号炉	31.63	0	15	101	58	1
		2号炉	44.02	0	14	109	62	1
8月2日	79.73	1号炉	46.71	0	9	106	52	1
		2号炉	46.43	0	11	108	58	0
8月3日	11.43	1号炉	45.61	0	10	122	50	0
		2号炉	45.58	0	9	114	55	4
8月4日	32.66	1号炉	46.46	0	10	101	60	0
		2号炉	46.55	0	9	112	54	2
8月5日	0	1号炉	46.31	0	7	113	52	0
		2号炉	46.41	0	9	115	51	0
8月6日	131.58	1号炉	46.31	0	9	101	68	0
		2号炉	46.41	0	9	106	53	1
8月7日	109.64	1号炉	46.10	0	16	107	60	3
		2号炉	46.01	0	16	134	59	3
8月8日	55.46	1号炉	46.09	0	16	103	58	0
		2号炉	46.09	0	16	126	56	0
8月9日	85.4	1号炉	45.72	0	5	101	56	0
		2号炉	45.88	0	8	132	57	0
8月10日	113.69	1号炉	45.79	0	9	100	60	0
		2号炉	45.84	0	16	146	55	1
8月11日	19.53	1号炉	46.09	0	7	97	60	0
		2号炉	46.03	0	8	105	59	2
8月12日	0	1号炉	46.26	0	10	99	66	0
		2号炉	46.12	0	6	100	61	0
8月13日	132.12	1号炉	46.32	0	13	99	51	0
		2号炉	46.44	0	10	99	65	1
8月14日	103.17	1号炉	46.14	0	9	97	53	1
		2号炉	46.09	0	8	101	55	1