

維持管理情報

令和 8年 6月 4日 現在

ごみ搬入量(t/日)
69.74

ごみ処理量(t/日)	
1号炉	31.35
2号炉	45.30

環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)
1号炉	0	17	101	57	9	0.0079
2号炉	0	15	116	55	4	0.0037
基準値	0.01以下	50以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※1 ダイオキシン類測定日: 1号炉 令和8年3月 2号炉 令和7年6月

※2 水銀の排出基準値は50以下(μg/m³N) 水銀測定日: 令和6年12月 1号炉0.18 2号炉<0.3

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

処理不適物の事例(参考)



維持管理情報(2)

令和 8年 6月 4日 現在

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
5月16日	30.91	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.85	0	12	122	50	3
5月17日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.86	0	16	116	52	3
5月18日	125.25	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.48	0	14	113	54	3
5月19日	95.81	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.85	0	13	116	51	2
5月20日	41.67	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.84	0	16	114	49	2
5月21日	60.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.84	0	15	106	50	2
5月22日	88.53	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.08	0	16	105	51	4
5月23日	25.29	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.83	0	16	110	52	3
5月24日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.82	0	15	111	55	4
5月25日	119.87	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.85	0	13	106	53	4
5月26日	100.61	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.98	0	17	110	54	3
5月27日	40.72	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.77	0	15	120	52	4
5月28日	58.15	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.86	0	16	114	54	2
5月29日	91.59	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.83	0	14	118	56	3
5月30日	28.01	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.63	0	11	119	57	3
5月31日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.91	0	13	100	63	4
6月1日	119.89	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	43.57	0	20	103	66	2
6月2日	96.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.98	0	9	92	52	2
6月3日	44.78	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	45.79	0	16	105	47	4
6月4日	69.74	1号炉	31.35	0	17	101	57	9
		2号炉	45.30	0	15	116	55	4