

H27年4月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	59.01	1号炉	52.8	0	11	93	38	2	
		2号炉	47.26	0	10	87	43	2	
4月2日	81.29	1号炉	53.13	0	10	93	42	2	
		2号炉	51.29	0	13	93	46	2	
4月3日	107.9	1号炉	51.76	0	13	103	41	3	
		2号炉	48.41	0	13	96	48	2	
4月4日	30.3	1号炉	52.71	0	9	91	42	3	
		2号炉	52.43	0	11	89	45	2	
4月5日	0	1号炉	52.42	0	12	91	40	4	
		2号炉	51.57	0	13	92	47	2	
4月6日	142.56	1号炉	53.38	0	9	91	41	3	
		2号炉	52.48	0	12	92	46	2	
4月7日	110.2	1号炉	53.02	0	9	94	44	2	
		2号炉	53.07	0	14	95	44	2	
4月8日	59.01	1号炉	53.01	0	9	90	38	2	
		2号炉	52.92	0	10	88	36	3	
4月9日	85.18	1号炉	52.53	0	10	93	40	2	
		2号炉	50.02	0	10	90	38	2	
4月10日	108.73	1号炉	53.09	0	8	88	40	2	
		2号炉	50.85	0	9	84	39	2	
4月11日	42.79	1号炉	53.07	0	10	88	41	2	
		2号炉	52.96	0	10	89	41	2	
4月12日	0	1号炉	52.9	0	10	87	38	2	
		2号炉	52.25	0	13	88	39	2	
4月13日	137.23	1号炉	51.71	0	11	93	38	2	
		2号炉	51.1	0	12	92	43	2	
4月14日	115.2	1号炉	51.88	0	7	76	41	2	
		2号炉	50.49	0	9	80	43	3	
4月15日	60.97	1号炉	52.86	0	6	70	40	2	
		2号炉	47.94	0	8	77	44	2	
4月16日	94.26	1号炉	52.56	0	9	93	39	2	
		2号炉	52.82	0	12	94	41	2	
4月17日	121.59	1号炉	52.81	0	9	89	36	2	
		2号炉	17.32	0	4	34	19	1	
4月18日	32.95	1号炉	53.51	0	9	91	42	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月19日	0	1号炉	52.19	0	10	88	44	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月20日	136.29	1号炉	52.8	0	11	89	41	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月21日	106.71	1号炉	52.8	0	10	91	40	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月22日	61.68	1号炉	52.61	0	6	89	39	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月23日	90.31	1号炉	52.82	0	8	86	34	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月24日	119.03	1号炉	52.5	0	11	94	32	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月25日	33.82	1号炉	52.54	0	11	100	35	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月26日	0	1号炉	53.4	0	9	100	35	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月27日	150.47	1号炉	52.85	0	10	98	35	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月28日	125.29	1号炉	52.79	0	12	100	33	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月29日	19.26	1号炉	53.2	0	10	90	34	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月30日	104.75	1号炉	53.41	0	11	92	32	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

H27年5月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	119.43	1号炉	52.91	0	14	97	32	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月2日	50.75	1号炉	52.8	0	12	96	32	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月3日	0	1号炉	52.81	0	12	92	33	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月4日	90.28	1号炉	52.41	0	13	90	33	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月5日	76.41	1号炉	53.03	0	13	91	37	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月6日	42.27	1号炉	52.8	0	13	96	38	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月7日	129.28	1号炉	53.06	0	10	84	31	2	
		2号炉	16.4	0	3	13	9	1	
5月8日	176.37	1号炉	52.95	0	13	90	29	2	
		2号炉	48.9	0	9	109	37	2	
5月9日	37.29	1号炉	52.67	0	10	89	34	2	
		2号炉	50.21	0	13	88	38	2	
5月10日	0	1号炉	52.98	0	14	93	31	3	
		2号炉	52.08	0	16	93	39	2	
5月11日	148.95	1号炉	52.83	0	13	97	32	2	
		2号炉	49.24	0	15	94	41	3	
5月12日	95.32	1号炉	53.12	0	11	93	34	4	
		2号炉	51.29	0	16	90	38	3	
5月13日	48.79	1号炉	52.81	0	12	94	35	3	
		2号炉	52.09	0	14	92	38	2	
5月14日	82.7	1号炉	52.79	0	14	94	31	3	
		2号炉	52.8	0	15	93	38	3	
5月15日	123.77	1号炉	50.11	0	11	89	35	3	
		2号炉	48.06	0	11	90	38	2	
5月16日	32.53	1号炉	52.8	0	12	91	36	2	
		2号炉	50.83	0	12	90	43	2	
5月17日	3	1号炉	51.8	0	13	91	31	2	
		2号炉	48.57	0	14	91	40	2	
5月18日	151.82	1号炉	52.16	0	15	95	35	4	
		2号炉	52.03	0	17	95	43	2	
5月19日	116.79	1号炉	53.25	0	11	90	38	2	
		2号炉	52.81	0	14	92	42	2	
5月20日	53.37	1号炉	17.78	0	4	38	18	1	
		2号炉	52.68	0	12	92	45	3	
5月21日	86.57	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.94	0	13	94	43	2	
5月22日	124.94	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.75	0	14	93	41	2	
5月23日	30.77	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.78	0	14	98	44	2	
5月24日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.53	0	14	95	43	3	
5月25日	141.35	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.33	0	15	99	42	2	
5月26日	119.55	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.81	0	14	91	41	3	
5月27日	54.21	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.78	0	11	91	44	2	
5月28日	84.44	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.81	0	16	92	46	2	
5月29日	111.96	1号炉	15.86	0	6	15	11	4	11:15~11:54
		2号炉	49.15	0	15	92	45	2	
5月30日	31.36	1号炉	53.64	0	18	91	42	7	
		2号炉	49.32	0	11	87	45	2	
5月31日	0	1号炉	56.97	0	23	77	29	22	
		2号炉	50.76	0	10	96	42	2	

H27年6月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	140	1号炉	60.77	0	16	101	35	15	
		2号炉	51.36	0	9	100	42	2	
6月2日	114.61	1号炉	61.65	0	16	97	38	12	
		2号炉	51.78	0	13	88	43	2	
6月3日	49.02	1号炉	25.6	0	9	43	17	15	
		2号炉	52.08	0	8	80	38	2	
6月4日	83.01	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.7	0	12	93	42	2	
6月5日	106.71	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.48	0	13	94	40	2	
6月6日	30.88	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.67	0	12	90	43	2	
6月7日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.12	0	15	92	41	2	
6月8日	142.32	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.4	0	14	93	42	2	
6月9日	114.33	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.12	0	13	95	44	2	
6月10日	54.14	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.33	0	11	93	40	2	
6月11日	81.65	1号炉	36.11	0	9	52	29	4	
		2号炉	52.81	0	13	95	39	2	
6月12日	110.38	1号炉	52.04	0	13	96	51	2	
		2号炉	47.69	0	12	97	42	3	
6月13日	34.98	1号炉	52.61	0	14	93	49	2	
		2号炉	51	0	12	95	45	2	
6月14日	0	1号炉	52.97	0	11	93	49	2	
		2号炉	52.78	0	12	95	45	2	
6月15日	147.14	1号炉	52.79	0	13	96	49	2	
		2号炉	19.63	0	7	46	22	2	
6月16日	120.14	1号炉	22.22	0	6	41	22	2	
		2号炉	1.35	0	1	2	1	0	
6月17日	51.16	1号炉	52.59	0	11	93	39	2	
		2号炉	52.59	0	12	87	40	2	
6月18日	79.59	1号炉	52.07	0	8	92	41	2	
		2号炉	52.77	0	10	94	41	2	
6月19日	111.18	1号炉	50.6	0	11	93	38	2	
		2号炉	48.87	0	12	94	40	3	
6月20日	33.48	1号炉	48.5	0	13	89	40	2	22:33～22:57
		2号炉	47.83	0	15	97	40	2	
6月21日	0	1号炉	52.05	0	10	88	38	1	
		2号炉	52.02	0	11	97	40	2	
6月22日	146.55	1号炉	52.14	0	12	94	43	1	
		2号炉	51.22	0	14	97	40	2	
6月23日	124.72	1号炉	52.47	0	11	91	42	2	
		2号炉	52.25	0	14	97	41	3	
6月24日	50.92	1号炉	52.04	0	8	87	41	2	
		2号炉	49.75	0	10	94	42	3	
6月25日	81.09	1号炉	51.67	0	9	81	39	2	
		2号炉	51.12	0	11	90	38	2	
6月26日	101.4	1号炉	51.16	0	8	91	41	2	
		2号炉	50.48	0	10	92	41	2	
6月27日	28.85	1号炉	52.72	0	10	91	41	2	
		2号炉	29.21	0	8	65	29	1	
6月28日	0	1号炉	52.38	0	8	85	39	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月29日	140.26	1号炉	52.73	0	12	93	45	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月30日	121.74	1号炉	29.42	0	6	56	30	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

H27年7月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	42.46	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月2日	80.36	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月3日	114.29	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月4日	34.21	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月5日	7.74	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月6日	146.96	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	19.66	0	4	24	19	1	
7月7日	109.26	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.82	0	8	88	44	2	
7月8日	49.81	1号炉	15.81	0	4	25	21	1	
		2号炉	52.8	0	11	95	44	2	
7月9日	81.11	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.52	0	8	92	42	2	
7月10日	112.02	1号炉	11.81	0	3	9	10	3	
		2号炉	52.08	0	9	94	41	1	
7月11日	33.94	1号炉	51.05	0	9	88	47	2	
		2号炉	51.27	0	8	90	48	2	
7月12日	11.84	1号炉	51.03	0	9	92	45	1	
		2号炉	52.42	0	7	92	43	2	
7月13日	149.07	1号炉	52.12	0	6	81	46	2	
		2号炉	53.05	0	8	90	43	2	
7月14日	121.77	1号炉	52.79	0	6	84	50	1	
		2号炉	52.06	0	5	79	42	3	
7月15日	64.63	1号炉	51.48	0	8	84	44	1	
		2号炉	53.39	0	7	85	41	2	
7月16日	93.09	1号炉	45.82	0	6	81	44	1	
		2号炉	49.83	0	6	83	42	2	
7月17日	83.71	1号炉	50.14	0	9	93	43	1	
		2号炉	52.65	0	10	95	44	2	
7月18日	32.12	1号炉	52.07	0	8	87	43	2	
		2号炉	52.7	0	7	87	42	2	
7月19日	0	1号炉	52.42	0	8	89	45	2	
		2号炉	52.55	0	8	90	42	2	
7月20日	121.44	1号炉	52.09	0	6	95	46	2	
		2号炉	52.13	0	7	91	42	2	
7月21日	126.29	1号炉	52.09	0	6	97	45	2	
		2号炉	52.19	0	8	86	45	2	
7月22日	68.49	1号炉	52.78	0	6	97	46	2	
		2号炉	52.07	0	6	88	44	2	
7月23日	85.16	1号炉	51.34	0	7	92	49	2	
		2号炉	51.47	0	7	84	41	2	
7月24日	123.01	1号炉	50.69	0	7	89	48	2	
		2号炉	50.72	0	8	92	42	2	
7月25日	30.28	1号炉	49.72	0	6	90	50	2	
		2号炉	52.1	0	7	94	39	2	
7月26日	0	1号炉	52.26	0	7	86	47	1	
		2号炉	52.21	0	7	88	40	2	
7月27日	148.55	1号炉	52.62	0	7	90	46	1	
		2号炉	51.01	0	9	94	40	2	
7月28日	115.78	1号炉	49.12	0	9	91	51	3	
		2号炉	50.93	0	8	90	41	2	
7月29日	62.73	1号炉	51.1	0	6	87	47	1	
		2号炉	51.86	0	8	87	39	2	
7月30日	94.79	1号炉	50.9	0	10	96	49	1	
		2号炉	51.64	0	10	96	40	2	
7月31日	115.75	1号炉	47.91	0	7	89	48	1	
		2号炉	51.21	0	9	91	35	2	

H27年8月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	32.28	1号炉	51.14	0	7	90	49	1	
		2号炉	51.16	0	9	90	35	2	
8月2日	0	1号炉	52.28	0	8	88	49	2	
		2号炉	53.28	0	9	91	38	2	
8月3日	147.97	1号炉	47.21	0	8	86	47	3	
		2号炉	52.02	0	10	92	38	3	
8月4日	114.56	1号炉	53.59	0	8	89	47	2	
		2号炉	51.87	0	9	94	39	2	
8月5日	52.45	1号炉	52.81	0	8	86	49	2	
		2号炉	51.46	0	9	94	40	2	
8月6日	90.02	1号炉	48.29	0	7	86	50	2	
		2号炉	47.78	0	7	91	40	2	
8月7日	115.76	1号炉	49.63	0	8	89	49	2	
		2号炉	49.3	0	9	93	40	2	
8月8日	32.19	1号炉	27.64	0	8	49	28	3	
		2号炉	16.17	0	5	29	16	2	
8月9日	0	1号炉	51.8	0	10	91	47	1	
		2号炉	50.51	0	10	93	40	2	
8月10日	156	1号炉	45.52	0	9	92	48	2	
		2号炉	48.31	0	10	92	40	2	
8月11日	121.17	1号炉	46.16	0	5	91	46	2	
		2号炉	46.54	0	6	93	38	2	
8月12日	61.59	1号炉	35.3	0	6	81	43	4	
		2号炉	50.74	0	8	101	39	2	
8月13日	78.95	1号炉	9.5	0	2	3	6	1	
		2号炉	50.08	0	10	106	39	2	
8月14日	114.71	1号炉	44.3	0	10	93	50	2	
		2号炉	46.79	0	11	106	41	2	
8月15日	32.64	1号炉	1.54	0	2	11	6	2	
		2号炉	49.62	0	9	105	38	2	
8月16日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	10	107	40	2	
8月17日	149.72	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.42	0	12	105	42	2	
8月18日	120.72	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.54	0	11	107	42	1	
8月19日	66.18	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.97	0	8	105	39	2	
8月20日	87.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.39	0	6	95	42	2	
8月21日	109.1	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.96	0	11	113	40	1	
8月22日	37.84	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.44	0	11	108	41	2	
8月23日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	53.53	0	11	112	41	2	
8月24日	150.51	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	53.78	0	11	109	42	2	
8月25日	85.61	1号炉	0	0	0	0	0	0	10:21～21:02
		2号炉	46.29	0	9	92	40	2	
8月26日	59.03	1号炉	0	0	0	0	0	0	3:04～3:23
		2号炉	52.4	0	9	104	43	2	
8月27日	91.99	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.61	0	7	103	43	2	
8月28日	145.37	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.64	0	9	108	43	2	
8月29日	38.44	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.06	0	9	113	48	2	
8月30日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.5	0	10	113	46	2	
8月31日	133.55	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.64	0	8	105	43	2	

H27年9月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
9月1日	105.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	53.01	0	10	109	45	2	
9月2日	54.08	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.3	0	8	102	44	2	
9月3日	85.23	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.11	0	9	107	44	2	
9月4日	119.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.36	0	11	103	43	2	
9月5日	33.25	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	53.19	0	10	101	44	2	
9月6日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.85	0	10	109	43	2	
9月7日	137.58	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.75	0	10	102	44	1	
9月8日	114.97	1号炉	2.3	0	1	2	3	1	
		2号炉	52.62	0	10	102	46	1	
9月9日	55.59	1号炉	53.06	0	9	80	45	4	
		2号炉	52.94	0	10	111	45	1	
9月10日	78.97	1号炉	49.08	0	8	98	44	2	
		2号炉	50.24	0	11	110	44	2	
9月11日	111.44	1号炉	41.03	0	6	100	36	1	
		2号炉	43.1	0	8	98	39	2	
9月12日	29.85	1号炉	45.09	0	6	101	38	2	
		2号炉	47.55	0	8	100	33	1	
9月13日	0	1号炉	0	0	0	9	4	0	
		2号炉	46.11	0	10	110	35	1	
9月14日	156.43	1号炉	30	0	5	55	23	1	
		2号炉	0	0	0	7	4	0	
9月15日	130.3	1号炉	47.2	0	8	109	45	1	
		2号炉	30.97	0	5	49	24	1	
9月16日	62.89	1号炉	51.72	0	9	107	45	1	
		2号炉	51.51	0	10	108	43	2	
9月17日	81.97	1号炉	48.81	0	12	101	45	2	
		2号炉	49.95	0	9	103	44	1	
9月18日	109.55	1号炉	49.35	0	9	110	47	1	
		2号炉	49.79	0	3	137	45	2	
9月19日	32.58	1号炉	46.85	0	10	107	47	2	
		2号炉	48.79	0	10	108	43	1	
9月20日	0	1号炉	49.65	0	10	103	46	2	
		2号炉	51.21	0	10	105	41	1	
9月21日	125.84	1号炉	47.81	0	11	108	47	2	
		2号炉	49.51	0	11	102	40	2	
9月22日	67.78	1号炉	53.36	0	10	108	47	2	
		2号炉	52.99	0	11	106	39	2	
9月23日	32.97	1号炉	50.13	0	9	104	50	2	
		2号炉	50.07	0	10	104	42	1	
9月24日	91.16	1号炉	52.48	0	10	105	46	1	
		2号炉	53.29	0	11	98	40	1	
9月25日	156.01	1号炉	53.9	0	10	102	46	2	
		2号炉	53.08	0	9	96	40	1	
9月26日	44.51	1号炉	50.97	0	8	101	45	1	
		2号炉	52.36	0	9	103	39	1	
9月27日	0	1号炉	48.87	0	11	107	45	1	
		2号炉	50.22	0	12	110	42	1	
9月28日	150.11	1号炉	52	0	10	101	41	1	
		2号炉	52.71	0	11	102	40	1	
9月29日	120.76	1号炉	52.53	0	8	102	49	1	
		2号炉	52.41	0	7	99	42	2	
9月30日	73.88	1号炉	52.87	0	7	98	49	1	
		2号炉	52.96	0	8	100	42	2	

H27年10月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
10月1日	68.54	1号炉	52.01	0	10	106	48	2	
		2号炉	52.36	0	11	104	38	2	
10月2日	104.65	1号炉	49.07	0	11	106	47	2	
		2号炉	50.42	0	12	105	38	1	
10月3日	32.06	1号炉	52.15	0	11	108	46	2	
		2号炉	53.02	0	11	110	41	2	
10月4日	0	1号炉	50.79	0	10	100	48	2	
		2号炉	51.37	0	11	104	38	1	
10月5日	156.04	1号炉	50.44	0	10	104	51	2	
		2号炉	52.66	0	12	106	44	1	
10月6日	124.27	1号炉	47.51	0	8	102	48	1	
		2号炉	49.36	0	11	105	43	2	
10月7日	57.45	1号炉	47.66	0	7	106	48	1	
		2号炉	49.54	0	8	97	46	3	
10月8日	81.92	1号炉	46.75	0	8	105	43	2	
		2号炉	46.77	0	9	103	44	2	
10月9日	116.15	1号炉	44.06	0	10	109	49	2	
		2号炉	46.65	0	10	105	44	2	
10月10日	36.01	1号炉	46.66	0	8	110	47	1	
		2号炉	48.43	0	10	106	42	1	
10月11日	0	1号炉	50.27	0	8	104	48	2	
		2号炉	52.07	0	9	100	45	2	
10月12日	121.42	1号炉	49.28	0	9	103	47	2	
		2号炉	52.11	0	9	103	46	2	
10月13日	121.96	1号炉	16.75	0	4	48	24	1	
		2号炉	46.54	0	10	108	44	2	
10月14日	89.06	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	29.4	0	8	81	35	3	
10月15日	97.69	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月16日	116.5	1号炉	0	0	0	0	0	0	18:09～18:46
		2号炉	0	0	0	1	0	0	
10月17日	33.03	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月18日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	7:53～16:01
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月19日	153.51	1号炉	0	0	0	0	0	0	7:19～8:22
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月20日	116.29	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月21日	47.03	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月22日	89.86	1号炉	11.8	0	2	12	10	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月23日	114.13	1号炉	48.02	0	7	101	49	3	
		2号炉	34.44	0	4	58	31	2	
10月24日	31.14	1号炉	46.71	0	5	106	52	2	
		2号炉	48.58	0	8	108	46	2	
10月25日	0	1号炉	45.08	0	8	113	44	2	
		2号炉	45.97	0	8	110	38	2	
10月26日	138.34	1号炉	46.91	0	9	113	45	1	
		2号炉	47.42	0	9	107	40	2	
10月27日	113.9	1号炉	48.46	0	6	110	41	1	
		2号炉	48.78	0	7	104	38	2	
10月28日	54.8	1号炉	49.11	0	7	114	43	1	
		2号炉	50.08	0	9	113	43	2	
10月29日	81.47	1号炉	52.01	0	10	114	46	1	
		2号炉	50.83	0	8	113	45	1	
10月30日	114.85	1号炉	48.76	0	7	110	47	1	
		2号炉	47.63	0	7	112	45	2	
10月31日	34.63	1号炉	48.84	0	7	109	46	1	
		2号炉	48.88	0	8	111	43	1	

H27年11月環境計測結果

過去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
11月1日	0	1号炉	51.15	0	8	112	46	1	
		2号炉	52.05	0	9	112	46	1	
11月2日	130.42	1号炉	49.09	0	8	111	45	1	
		2号炉	52.21	0	9	108	45	1	
11月3日	63.29	1号炉	44.29	0	8	112	45	1	
		2号炉	45.82	0	9	108	44	1	
11月4日	57.2	1号炉	50.09	0	7	106	44	1	
		2号炉	49.36	0	6	99	43	2	
11月5日	86.68	1号炉	48.7	0	8	105	42	1	
		2号炉	50.87	0	8	104	44	2	
11月6日	140.96	1号炉	46.86	0	8	111	44	1	
		2号炉	45.62	0	9	106	43	2	
11月7日	32.09	1号炉	47.86	0	9	112	40	1	
		2号炉	47.59	0	9	107	41	2	
11月8日	0	1号炉	48.42	0	7	98	43	1	
		2号炉	48.27	0	7	89	42	2	
11月9日	128.01	1号炉	45.83	0	8	106	40	1	
		2号炉	47.38	0	9	99	42	2	
11月10日	100.87	1号炉	43.95	0	8	106	42	1	
		2号炉	49.48	0	9	104	44	1	
11月11日	58.4	1号炉	47.55	0	6	109	41	1	
		2号炉	46.75	0	8	105	42	1	
11月12日	80.81	1号炉	48.08	0	6	109	39	1	
		2号炉	49.43	0	8	103	43	1	
11月13日	110.46	1号炉	45.18	0	5	93	36	0	
		2号炉	45.4	0	7	104	42	1	
11月14日	28.42	1号炉	46.68	0	5	102	34	1	
		2号炉	47.94	0	7	95	42	1	
11月15日	0	1号炉	47.48	0	6	99	36	1	
		2号炉	48.28	0	8	97	42	1	
11月16日	139.82	1号炉	45.98	0	7	107	40	1	
		2号炉	48.83	0	10	104	41	1	
11月17日	104.61	1号炉	48.78	0	5	98	38	1	
		2号炉	46.96	0	6	96	40	1	
11月18日	47.72	1号炉	46.21	0	4	84	37	1	
		2号炉	46.26	0	6	82	38	1	
11月19日	80.41	1号炉	46.37	0	5	91	38	1	
		2号炉	46.36	0	6	87	40	1	
11月20日	118.75	1号炉	46.22	0	4	88	40	1	
		2号炉	46.34	0	5	84	43	1	
11月21日	38.28	1号炉	46.39	0	4	83	36	1	
		2号炉	47.1	0	7	85	41	1	
11月22日	0	1号炉	46.47	0	4	90	38	1	
		2号炉	46.49	0	5	86	41	1	
11月23日	97.73	1号炉	46.5	0	5	93	36	0	
		2号炉	46.49	0	7	88	40	1	
11月24日	122.44	1号炉	46.49	0	6	95	41	1	
		2号炉	46.57	0	8	90	42	1	
11月25日	60.62	1号炉	46.31	0	5	90	39	1	
		2号炉	46.32	0	6	82	40	1	
11月26日	114.03	1号炉	46.51	0	4	86	40	1	
		2号炉	46.51	0	5	78	41	2	
11月27日	101.37	1号炉	46.03	0	4	93	40	1	
		2号炉	45.32	0	6	92	41	1	
11月28日	36.48	1号炉	46.98	0	5	93	42	1	
		2号炉	47.05	0	6	88	42	2	
11月29日	0	1号炉	46.93	0	5	94	39	0	
		2号炉	46.52	0	6	84	40	1	
11月30日	131.9	1号炉	46.21	0	3	87	87	1	
		2号炉	46.88	0	5	86	41	1	

H27年12月環境計測結果

過去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
12月1日	114.22	1号炉	46.38	0	10	103	48	1	
		2号炉	46.51	0	13	105	58	2	
12月2日	67.67	1号炉	46.74	0	9	117	51	2	
		2号炉	46.67	0	8	102	52	4	
12月3日	82.21	1号炉	44.55	0	6	93	61	4	
		2号炉	46.41	0	7	112	53	3	
12月4日	114.06	1号炉	45.91	0	9	103	61	4	
		2号炉	45.55	0	11	104	59	3	
12月5日	33.11	1号炉	45.34	0	9	101	58	2	
		2号炉	44.58	0	14	103	57	3	
12月6日	0	1号炉	47.21	0	9	118	59	2	
		2号炉	47.09	0	13	103	60	3	
12月7日	138.71	1号炉	46.32	0	8	97	62	1	
		2号炉	46.86	0	12	101	54	2	
12月8日	130.31	1号炉	46.34	0	11	99	62	1	
		2号炉	46.06	0	9	94	53	2	
12月9日	66.38	1号炉	46.41	0	11	105	57	2	
		2号炉	46.41	0	10	135	61	5	
12月10日	111.85	1号炉	46.72	0	12	110	60	2	
		2号炉	46.62	0	18	148	57	4	
12月11日	99.55	1号炉	46.46	0	14	106	57	2	
		2号炉	46.35	0	14	103	58	3	
12月12日	32.14	1号炉	46.52	0	14	105	67	3	
		2号炉	46.52	0	18	102	57	5	
12月13日	0	1号炉	47.89	0	14	113	52	1	
		2号炉	29.5	0	14	103	60	6	
12月14日	148.03	1号炉	47.06	0	12	102	59	3	
		2号炉	43.01	0	14	98	53	3	
12月15日	116.56	1号炉	44.47	0	8	103	64	2	
		2号炉	43.51	0	10	94	54	2	
12月16日	67.5	1号炉	46.38	0	6	90	69	2	
		2号炉	41.17	0	7	89	63	2	
12月17日	85.58	1号炉	48.62	0	12	94	60	1	
		2号炉	40.65	0	9	96	60	3	
12月18日	103.52	1号炉	46.23	0	11	117	59	2	
		2号炉	39.13	0	9	114	61	3	
12月19日	42.72	1号炉	48.77	0	9	106	53	1	
		2号炉	43.38	0	10	98	62	3	
12月20日	0	1号炉	49.28	0	11	96	56	1	
		2号炉	44.76	0	10	101	62	2	
12月21日	149.36	1号炉	47.29	0	11	100	51	2	
		2号炉	42.01	0	8	96	66	2	
12月22日	125.67	1号炉	46.6	0	12	104	61	2	
		2号炉	46.17	0	13	106	58	3	
12月23日	19.75	1号炉	46.63	0	7	100	65	1	
		2号炉	46.52	0	11	92	53	2	
12月24日	101.08	1号炉	45.55	0	7	104	58	2	
		2号炉	46	0	12	92	58	3	
12月25日	138.14	1号炉	44.99	0	10	100	67	2	
		2号炉	22.2	0	8	99	58	5	
12月26日	50.27	1号炉	48.26	0	19	105	68	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月27日	0	1号炉	48.2	0	16	104	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月28日	189.44	1号炉	49.53	0	13	99	53	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月29日	165.45	1号炉	45.23	0	11	98	54	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月30日	68.16	1号炉	47.49	0	10	96	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月31日	26.61	1号炉	50.28	0	10	95	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

H28年1月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
1月1日	0	1号炉	48.22	0	12	97	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
1月2日	19.91	1号炉	47.67	0	9	95	52	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
1月3日	0	1号炉	46.46	0	16	95	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
1月4日	222.69	1号炉	44.61	0	17	94	56	2	
		2号炉	14.51	0	10	83	66	5	
1月5日	171.43	1号炉	51.05	0	9	91	62	2	
		2号炉	49.8	0	9	95	57	3	
1月6日	62.46	1号炉	45.86	0	5	89	72	2	
		2号炉	44.89	0	8	94	56	2	
1月7日	90.75	1号炉	49.72	0	12	94	51	1	
		2号炉	49.83	0	10	91	50	1	
1月8日	106.04	1号炉	46.47	0	9	94	66	1	
		2号炉	46.33	0	7	97	52	2	
1月9日	29.45	1号炉	46.31	0	8	95	46	1	
		2号炉	46.43	0	8	99	52	2	
1月10日	0	1号炉	46.44	0	5	91	57	2	
		2号炉	47.03	0	7	96	55	2	
1月11日	112.36	1号炉	46.8	0	11	95	54	1	
		2号炉	46.69	0	12	92	59	2	
1月12日	100.61	1号炉	46.45	0	11	98	54	1	
		2号炉	46.35	0	11	99	56	2	
1月13日	60.97	1号炉	64.34	0	7	91	55	1	
		2号炉	46.01	0	6	89	60	3	
1月14日	81.37	1号炉	46.3	0	8	111	55	1	
		2号炉	46.02	0	8	98	52	3	
1月15日	102.38	1号炉	46.72	0	9	109	54	1	
		2号炉	46.41	0	11	126	51	2	
1月16日	27.83	1号炉	46.34	0	8	99	52	1	
		2号炉	46.43	0	10	100	52	2	
1月17日	0	1号炉	46.19	0	8	98	56	1	
		2号炉	46.52	0	8	95	57	2	
1月18日	122.36	1号炉	46.29	0	9	97	50	1	
		2号炉	46.3	0	8	96	49	2	
1月19日	87.13	1号炉	45.84	0	7	107	56	1	
		2号炉	45.97	0	8	100	56	3	
1月20日	46.74	1号炉	46.6	0	8	98	48	1	
		2号炉	45.86	0	7	95	51	2	
1月21日	84.63	1号炉	46.62	0	5	98	59	2	
		2号炉	46.61	0	8	90	56	3	
1月22日	100.95	1号炉	46.31	0	7	105	55	1	
		2号炉	46.29	0	7	104	55	3	
1月23日	28.23	1号炉	46.61	0	8	102	54	1	
		2号炉	46.42	0	9	104	56	3	
1月24日	0	1号炉	16.9	0	9	103	69	2	
		2号炉	47.22	0	11	103	57	2	
1月25日	71.97	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.45	0	14	109	57	3	
1月26日	79.92	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.89	0	6	102	47	2	
1月27日	54.24	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.35	0	8	101	60	3	
1月28日	86.12	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	3	74	57	2	
1月29日	96.71	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.57	0	8	94	52	2	
1月30日	26.07	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.61	0	7	96	44	2	
1月31日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.92	0	10	98	48	2	

H28年2月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
2月1日	125.6	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.99	0	5	95	62	2	
2月2日	105.23	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.3	0	16	112	52	3	
2月3日	44.42	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.24	0	9	95	53	2	
2月4日	77.12	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.13	0	9	104	52	2	
2月5日	104.8	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.07	0	9	95	49	2	
2月6日	31.23	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.02	0	18	104	52	1	
2月7日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.8	0	18	102	55	8	
2月8日	116.92	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.02	0	12	108	53	2	
2月9日	102.02	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.9	0	11	104	50	2	
2月10日	54.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.21	0	14	97	60	3	
2月11日	42.24	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	11	104	53	2	
2月12日	110.21	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.13	0	12	106	53	2	
2月13日	32.82	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.1	0	13	132	51	2	
2月14日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.54	0	36	114	65	2	
2月15日	145.36	1号炉	17.24	0	12	105	59	4	
		2号炉	49.22	0	14	113	61	2	
2月16日	94.04	1号炉	45.87	0	16	133	56	1	
		2号炉	45.21	0	13	113	58	2	
2月17日	46.99	1号炉	47.59	0	9	98	50	1	
		2号炉	47.34	0	8	102	51	2	
2月18日	72.02	1号炉	46.26	0	8	102	51	1	
		2号炉	46.26	0	9	102	63	2	
2月19日	102.68	1号炉	46.58	0	12	115	52	2	
		2号炉	46.32	0	11	115	57	3	
2月20日	29.26	1号炉	46.51	0	11	107	48	1	
		2号炉	46.5	0	12	124	48	3	
2月21日	0	1号炉	46.5	0	13	98	56	1	
		2号炉	47.2	0	9	102	50	3	
2月22日	123.91	1号炉	46.12	0	10	99	50	1	
		2号炉	46.32	0	10	94	1	3	
2月23日	104.08	1号炉	46.3	0	10	95	51	1	
		2号炉	46.3	0	9	94	51	3	
2月24日	47.83	1号炉	45	0	8	98	49	1	
		2号炉	44.15	0	11	106	52	2	
2月25日	66.21	1号炉	41.33	0	6	94	54	1	
		2号炉	40.92	0	7	100	56	3	
2月26日	101.32	1号炉	39.71	0	8	99	56	1	
		2号炉	39.72	0	6	101	67	3	
2月27日	30.62	1号炉	39.32	0	7	101	59	1	
		2号炉	39.97	0	9	101	55	3	
2月28日	0	1号炉	42.18	0	13	103	58	1	
		2号炉	42.58	0	9	106	53	3	
2月29日	123.86	1号炉	41.46	0	6	99	47	1	
		2号炉	42.04	0	8	101	49	2	
		1号炉							
		2号炉							
		1号炉							
		2号炉							

H28年3月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
3月1日	92.96	1号炉	40.58	0	12	96	52	1	
		2号炉	41.51	0	13	98	52	2	
3月2日	43.81	1号炉	41.94	0	5	83	56	1	
		2号炉	41.93	0	5	90	54	2	
3月3日	73	1号炉	42	0	5	94	54	1	
		2号炉	41.05	0	6	93	61	2	
3月4日	104.52	1号炉	40.42	0	8	97	47	1	
		2号炉	42.54	0	10	101	53	2	
3月5日	31.06	1号炉	46.03	0	8	100	48	1	
		2号炉	46.02	0	9	108	53	2	
3月6日	0	1号炉	46.79	0	17	98	60	1	
		2号炉	46.8	0	9	97	52	2	
3月7日	137.6	1号炉	46.05	0	12	98	52	1	
		2号炉	46.15	0	13	104	51	3	
3月8日	113.78	1号炉	46.16	0	9	100	50	1	
		2号炉	46.22	0	9	100	51	3	
3月9日	51.02	1号炉	46.15	0	9	112	51	1	
		2号炉	46.55	0	10	105	48	3	
3月10日	75.76	1号炉	45.51	0	9	113	54	1	
		2号炉	45.31	0	11	106	51	2	
3月11日	101.01	1号炉	45.94	0	10	98	56	2	
		2号炉	45.9	0	8	117	52	2	
3月12日	27.67	1号炉	46.67	0	9	102	58	1	
		2号炉	46.82	0	9	100	52	2	
3月13日	0	1号炉	48.53	0	8	97	58	1	
		2号炉	15.06	0	4	87	56	4	
3月14日	137.92	1号炉	48.7	0	11	98	60	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月15日	110.26	1号炉	51.24	0	10	105	56	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月16日	52.83	1号炉	51.17	0	9	96	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月17日	80.79	1号炉	52	0	11	97	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月18日	102.98	1号炉	49.09	0	13	107	54	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月19日	29.01	1号炉	17.61	0	11	97	58	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月20日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月21日	113.29	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月22日	117.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	16.74	0	13	89	61	4	
3月23日	62.38	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.53	0	13	97	70	3	
3月24日	88.47	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.06	0	21	96	56	2	
3月25日	113	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.91	0	14	114	64	2	
3月26日	31.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.98	0	19	128	59	2	
3月27日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.39	0	16	113	57	2	
3月28日	148.87	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.09	0	14	116	55	2	
3月29日	120.48	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51	0	14	115	56	2	
3月30日	64.73	1号炉	13.95	0.004	18	98	54	5	
		2号炉	45.58	0	27	104	57	6	
3月31日	90.38	1号炉	41.71	0	15	101	52	4	
		2号炉	43.95	0	27	106	55	6	