

H28年4月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	110.3	1号炉	46.19	0	14	109	59	3	
		2号炉	48.43	0	20	98	56	6	
4月2日	38.56	1号炉	45.02	0	16	107	63	3	
		2号炉	46.12	0	22	99	58	6	
4月3日	0	1号炉	43.92	0	19	98	61	3	
		2号炉	45.31	0	13	100	61	3	
4月4日	144.13	1号炉	42.46	0	12	102	64	2	
		2号炉	42.21	0	14	99	57	7	
4月5日	127.9	1号炉	45.66	0	13	102	59	2	
		2号炉	46.5	0	14	99	55	3	
4月6日	59.36	1号炉	46.01	0	13	101	60	4	
		2号炉	45	0	11	110	61	3	
4月7日	71.51	1号炉	45.6	0	11	107	62	1	
		2号炉	45.91	0	12	110	54	2	
4月8日	115.26	1号炉	44.32	0	11	107	64	2	
		2号炉	45.32	0	12	108	54	4	
4月9日	41.56	1号炉	45.89	0	11	105	63	2	
		2号炉	47.32	0	18	103	57	4	
4月10日	0	1号炉	46	0	9	100	50	2	
		2号炉	46.31	0	9	97	55	2	
4月11日	159.84	1号炉	46.35	0	7	99	55	1	
		2号炉	45.96	0	8	84	58	3	
4月12日	130.69	1号炉	46.15	0	15	95	59	1	
		2号炉	46.25	0	8	94	63	2	
4月13日	61.01	1号炉	49.1	0	11	98	55	1	
		2号炉	48.16	0	11	97	62	3	
4月14日	76.37	1号炉	52.01	0	15	107	65	3	
		2号炉	52	0	10	98	61	4	
4月15日	117.4	1号炉	45.24	0	31	106	61	5	
		2号炉	46.77	0	14	121	61	3	
4月16日	35.25	1号炉	50.68	0	13	96	59	3	
		2号炉	51	0	15	98	58	7	
4月17日	0	1号炉	48.07	0	21	94	69	4	
		2号炉	51.23	0	11	97	58	3	
4月18日	145.76	1号炉	52.03	0	22	98	64	4	
		2号炉	52.01	0	13	108	59	3	
4月19日	123.42	1号炉	50.02	0	13	105	63	1	
		2号炉	50.42	0	17	108	67	3	
4月20日	60.97	1号炉	50.25	0	18	110	63	4	
		2号炉	50.91	0	24	106	62	6	
4月21日	73.65	1号炉	46.39	0	22	110	54	3	
		2号炉	48.19	0	19	129	57	3	
4月22日	107.03	1号炉	16.6	0	25	138	62	5	
		2号炉	43.94	0	32	110	57	4	
4月23日	33.01	1号炉	26.66	0	20	100	66	5	
		2号炉	52.06	0	13	118	57	4	
4月24日	0	1号炉	54.34	0	17	112	56	3	
		2号炉	51.09	0	14	125	61	2	
4月25日	161.13	1号炉	51.24	0	23	110	52	5	
		2号炉	50.23	0	12	113	60	2	
4月26日	128.97	1号炉	52.38	0	16	113	55	3	
		2号炉	52.48	0	16	114	65	2	
4月27日	56.28	1号炉	52.34	0	13	124	51	2	
		2号炉	51.65	0	15	145	56	3	
4月28日	77.87	1号炉	51.64	0	20	101	56	5	
		2号炉	14.8	0	16	106	61	4	
4月29日	79.15	1号炉	52.04	0	27	124	62	8	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月30日	37.26	1号炉	52.33	0	27	112	54	10	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

H28年5月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	0	1号炉	52.99	0	17	115	52	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月2日	170.11	1号炉	52.8	0	14	111	54	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月3日	82.7	1号炉	49.14	0	17	117	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月4日	15.77	1号炉	49.7	0	16	109	61	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月5日	69.3	1号炉	48.79	0	20	112	66	2	
		2号炉		0	0	0	0	0	
5月6日	146.07	1号炉	52.67	0	14	104	65	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月7日	46.43	1号炉	52.12	0	18	109	62	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月8日	0	1号炉	52.81	0	15	113	61	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月9日	170.34	1号炉	52.08	0	14	113	63	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月10日	113.2	1号炉	52.12	0	18	113	62	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月11日	48.43	1号炉	50.5	0	15	107	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月12日	90.36	1号炉	52.35	0	20	116	66	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月13日	123.12	1号炉	52.33	0	14	102	58	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月14日	35.72	1号炉	52.02	0	16	131	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月15日	3.64	1号炉	49.37	0	16	106	54	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月16日	140.75	1号炉	52	0	28	136	65	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月17日	126.48	1号炉	50.25	0.001	26	125	56	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月18日	56.55	1号炉	52.03	0	15	111	66	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月19日	98.24	1号炉	53.13	0	21	111	60	2	
		2号炉	31.95	0	16	97	54	5	
5月20日	122.21	1号炉	47.29	0	21	150	63	3	
		2号炉	49.34	0	26	178	68	4	
5月21日	35.8	1号炉	52.75	0	27	108	61	4	
		2号炉	53.74	0	20	113	63	5	
5月22日	0	1号炉	52.2	0	30	113	57	4	
		2号炉	51.68	0	24	106	63	2	
5月23日	150.2	1号炉	50.52	0	18	109	65	3	
		2号炉	50.15	0	16	108	61	2	
5月24日	116.98	1号炉	50.01	0	23	117	64	3	
		2号炉	51.59	0	24	119	64	3	
5月25日	59.52	1号炉	50.25	0	16	113	55	2	
		2号炉	50.21	0	15	109	59	2	
5月26日	75.48	1号炉	52.11	0	20	106	61	2	
		2号炉	51.58	0	20	111	53	2	
5月27日	109.82	1号炉	50.1	0	19	113	59	2	
		2号炉	49.4	0	19	114	67	2	
5月28日	35.61	1号炉	50	0	32	135	66	5	
		2号炉	50.01	0	22	118	69	3	
5月29日	0	1号炉	52.6	0	17	126	57	1	
		2号炉	50.93	0	18	122	65	3	
5月30日	136.42	1号炉	52	0	16	105	62	2	
		2号炉	52	0	19	109	60	3	
5月31日	113.15	1号炉	51.09	0	16	102	61	1	
		2号炉	50.5	0	19	106	63	3	

H28年6月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	51.58	1号炉	52.01	0	14	119	64	2	
		2号炉	52	0	18	110	64	3	
6月2日	83.57	1号炉	52	0	12	101	59	2	
		2号炉	52.07	0	26	108	62	4	
6月3日	114.43	1号炉	51.98	0	18	117	62	2	
		2号炉	49	0	23	114	63	3	
6月4日	32.65	1号炉	50.79	0	19	118	58	2	
		2号炉	50.69	0	18	112	68	3	
6月5日	0	1号炉	51.4	0	22	113	65	3	
		2号炉	51	0	20	105	68	5	
6月6日	143.95	1号炉	51.57	0	19	96	52	3	
		2号炉	50.86	0	14	103	55	2	
6月7日	109.71	1号炉	52	0	21	99	59	4	
		2号炉	52.01	0	28	102	71	6	
6月8日	58.48	1号炉	50.26	0	29	119	50	7	
		2号炉	49.79	0	17	105	59	2	
6月9日	83.62	1号炉	52	0	26	121	60	7	
		2号炉	51	0	18	102	61	2	
6月10日	116.56	1号炉	48.62	0	18	114	54	3	
		2号炉	48.85	0	22	117	63	4	
6月11日	35.99	1号炉	51.3	0	17	101	52	3	
		2号炉	49.82	0	20	105	61	4	
6月12日	0	1号炉	52.65	0	16	101	60	2	
		2号炉	52.27	0	18	109	62	4	
6月13日	142.36	1号炉	50.12	0	22	100	57	3	
		2号炉	50	0	25	108	65	5	
6月14日	116.73	1号炉	50.5	0	20	101	54	2	
		2号炉	49.94	0	18	96	64	1	
6月15日	64.93	1号炉	51.22	0	32	98	54	9	
		2号炉	50.41	0	15	100	56	4	
6月16日	87.13	1号炉	52.59	0	18	100	52	3	
		2号炉	51.85	0	17	99	62	3	
6月17日	105.75	1号炉	50.41	0	18	106	18	3	
		2号炉	49.59	0	20	99	20	4	
6月18日	35.2	1号炉	52.47	0	25	104	53	5	
		2号炉	52.37	0	22	118	67	4	
6月19日	0	1号炉	17.6	0	18	102	47	3	
		2号炉	50.61	0	23	106	53	7	
6月20日	137.43	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.9	0	21	104	60	3	
6月21日	107.15	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	15	104	52	2	
6月22日	54.12	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.19	0	14	103	52	2	
6月23日	70.58	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.7	0	15	99	53	2	
6月24日	103.93	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.64	0	17	98	17	2	
6月25日	34.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.52	0	16	101	57	2	
6月26日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.92	0	18	103	65	2	
6月27日	151.92	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	53	0	17	99	58	3	
6月28日	115.15	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.49	0	13	102	65	3	
6月29日	51.29	1号炉	0	0					
		2号炉	52.02	0	13	108	54	2	
6月30日	82.56	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51	0	13	96	56	2	
		1号炉							
		2号炉							

H28年7月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	106.39	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.3	0	13	126	54	2	
7月2日	36.79	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	12	102	52	2	
7月3日	15.78	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.08	0	14	101	50	1	
7月4日	142.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.62	0	13	118	56	2	
7月5日	118.97	1号炉	34.3	0	15	97	55	3	
		2号炉	52.39	0	13	99	56	2	
7月6日	60.35	1号炉	52.32	0	17	99	59	1	
		2号炉	52.32	0	15	97	59	2	
7月7日	84.37	1号炉	52	0	13	103	58	1	
		2号炉	52	0	15	98	54	2	
7月8日	112.5	1号炉	50.41	0	11	104	58	1	
		2号炉	49.87	0	13	106	58	3	
7月9日	32.7	1号炉	52	0	12	102	60	1	
		2号炉	52	0	15	101	53	2	
7月10日	0	1号炉	52.04	0	22	104	57	1	
		2号炉	52.08	0	16	101	55	3	
7月11日	140.85	1号炉	51.99	0	12	101	57	1	
		2号炉	52.03	0	15	98	58	3	
7月12日	110.82	1号炉	52.98	0	13	99	57	1	
		2号炉	52.98	0	17	135	57	3	
7月13日	48.26	1号炉	51.98	0	11	102	54	1	
		2号炉	52	0	15	105	58	2	
7月14日	80.3	1号炉	52.16	0	10	110	52	2	
		2号炉	51.93	0	14	98	54	2	
7月15日	117.58	1号炉	50.87	0	11	99	57	2	
		2号炉	52.75	0	13	101	53	1	
7月16日	36.64	1号炉	52.79	0	11	100	56	2	
		2号炉	52.81	0	17	105	58	2	
7月17日	0	1号炉	52.6	0	9	105	51	2	
		2号炉	52.59	0	13	98	54	2	
7月18日	130.37	1号炉	52.76	0	10	100	58	1	
		2号炉	52.48	0	14	105	55	2	
7月19日	124.51	1号炉	50.06	0	16	103	60	1	
		2号炉	52.05	0	25	105	59	3	
7月20日	68.33	1号炉	52.11	0	11	101	57	2	
		2号炉	52.13	0	16	100	56	2	
7月21日	101.3	1号炉	51.69	0	13	103	58	1	
		2号炉	52.45	0	17	108	57	3	
7月22日	121.71	1号炉	48.94	0	19	128	62	4	
		2号炉	49.56	0	21	121	58	5	
7月23日	41.47	1号炉	52	0	10	117	54	2	
		2号炉	52	0	16	116	61	4	
7月24日	0	1号炉	51.68	0	17	110	63	2	
		2号炉	18	0	14	96	59	5	
7月25日	146.33	1号炉	51.5	0	15	102	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月26日	113.98	1号炉	52.59	0	11	107	54	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月27日	53.75	1号炉	52.3	0	9	101	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月28日	90.31	1号炉	52.8	0	11	106	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月29日	112.05	1号炉	52.8	0	10	112	54	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月30日	35.63	1号炉	52.01	0	13	112	61	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月31日	0	1号炉	52.4	0	11	109	58	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

H28年8月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	137.37	1号炉	53.14	0	12	111	60	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月2日	109.33	1号炉	52.12	0	13	117	60	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月3日	61.85	1号炉	52.61	0	10	103	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月4日	85.53	1号炉	52.38	0	9	103	54	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月5日	116.91	1号炉	51.26	0	11	106	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月6日	36.94	1号炉	51.56	0	12	109	51	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月7日	0	1号炉	50.62	0	18	99	63	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月8日	141.71	1号炉	52	0	13	103	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月9日	118.82	1号炉	48.53	0	14	105	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月10日	66.61	1号炉	50.69	0	19	112	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月11日	52.3	1号炉	52.9	0	14	100	58	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月12日	129.06	1号炉	51.12	0	15	105	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月13日	36.74	1号炉	49.89	0	18	111	62	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月14日	0	1号炉	49.75	0	28	108	68	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月15日	163.66	1号炉	48.53	0	15	129	56	5	
		2号炉	15.7	0	16	104	64	4	
8月16日	114.22	1号炉	49.82	0	15	99	58	1	
		2号炉	50.18	0	16	104	61	3	
8月17日	103.86	1号炉	51.85	0	14	111	55	2	
		2号炉	52.01	0	15	104	61	2	
8月18日	89.94	1号炉	51.86	0	12	101	67	2	
		2号炉	51.81	0	13	102	51	2	
8月19日	115.86	1号炉	50.62	0	14	118	55	2	
		2号炉	50.58	0	14	102	53	2	
8月20日	36.08	1号炉	50.02	0	12	113	52	2	
		2号炉	50.01	0	15	104	61	3	
8月21日	0	1号炉	52.24	0	15	111	54	1	
		2号炉	52.06	0	16	99	54	1	
8月22日	139.28	1号炉	50.11	0	16	131	60	2	
		2号炉	50.15	0	20	108	57	4	
8月23日	113.22	1号炉	49.37	0	16	123	53	2	
		2号炉	49.58	0	15	104	64	2	
8月24日	46.67	1号炉	48.15	0	14	104	59	3	
		2号炉	49.04	0	15	102	58	2	
8月25日	77.81	1号炉	47.85	0	14	100	56	2	
		2号炉	50.18	0	12	97	65	2	
8月26日	104.38	1号炉	47.54	0	14	120	59	2	
		2号炉	46.34	0	16	98	60	1	
8月27日	35.46	1号炉	45.93	0	14	129	63	2	
		2号炉	47.66	0	13	117	60	1	
8月28日	0	1号炉	50.14	0	13	103	54	2	
		2号炉	50.02	0	20	102	59	3	
8月29日	125.98	1号炉	50	0	10	110	61	1	
		2号炉	50.41	0	14	105	56	2	
8月30日	102.17	1号炉	52.27	0	12	102	55	1	
		2号炉	52.26	0	14	104	57	1	
8月31日	59.65	1号炉	50.88	0	9	109	58	2	
		2号炉	50.67	0	9	98	66	1	

H28年9月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
9月1日	83.93	1号炉	51.15	0	11	96	59	2	
		2号炉	49.48	0	9	98	58	1	
9月2日	114.01	1号炉	48.76	0	11	106	51	1	
		2号炉	50.26	0	13	98	55	2	
9月3日	35.83	1号炉	50.61	0	25	101	55	4	
		2号炉	52.1	0	16	102	55	2	
9月4日	0	1号炉	50.86	0	16	105	50	1	
		2号炉	51.04	0	16	102	55	1	
9月5日	129.41	1号炉	48.67	0	17	110	56	1	
		2号炉	50.13	0	17	102	54	2	
9月6日	108.42	1号炉	44.87	0	15	116	57	2	
		2号炉	48.85	0	15	101	57	2	
9月7日	56.89	1号炉	51.56	0	11	124	56	2	
		2号炉	50.16	0	14	100	56	4	
9月8日	85.24	1号炉	46.63	0	11	97	50	2	
		2号炉	48.41	0	12	104	56	3	
9月9日	112.72	1号炉	48.18	0	12	122	58	1	
		2号炉	50.33	0	12	109	61	1	
9月10日	36.99	1号炉	48.18	0	19	119	57	2	
		2号炉	49.19	0	21	136	67	3	
9月11日	0	1号炉	15.04	0	11	111	52	2	
		2号炉	52.48	0	11	107	55	1	
9月12日	125.87	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.99	0	15	141	55	2	
9月13日	108.74	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.58	0	12	116	55	2	
9月14日	57.09	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	11	104	54	2	
9月15日	79.78	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	12	105	60	1	
9月16日	107.65	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.05	0	21	125	56	2	
9月17日	34.68	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	16	110	57	2	
9月18日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.13	0	15	102	55	1	
9月19日	108.9	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.1	0	12	105	66	1	
9月20日	88.61	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.69	0	20	121	59	3	
9月21日	59.94	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.07	0	14	102	56	1	
9月22日	52.5	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.5	0	14	110	60	2	
9月23日	135.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.7	0	12	107	56	1	
9月24日	36.75	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	12	102	54	1	
9月25日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	18	113	58	2	
9月26日	159.09	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	10	101	57	2	
9月27日	115.06	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.98	0	12	111	59	1	
9月28日	50.73	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52	0	16	98	58	1	
9月29日	73.11	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.01	0	14	101	59	1	
9月30日	105.55	1号炉	28.5	0.002	33	128	63	4	
		2号炉	48.98	0	14	100	59	2	

H28年10月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
10月1日	33.7	1号炉	47.17	0	51	143	62	5	
		2号炉	51.34	0	44	164	58	4	
10月2日	0	1号炉	50.01	0	14	101	62	1	
		2号炉	52.01	0	16	106	57	2	
10月3日	146.7	1号炉	51.45	0	12	99	56	0	
		2号炉	52	0	12	101	55	1	
10月4日	97.72	1号炉	48.21	0	13	100	59	1	
		2号炉	49.51	0	19	105	55	2	
10月5日	49.96	1号炉	51.67	0	21	123	52	1	
		2号炉	52	0	18	103	52	1	
10月6日	76.15	1号炉	50.64	0	14	109	57	1	
		2号炉	52.01	0	15	116	55	1	
10月7日	102.08	1号炉	51.53	0	16	112	59	1	
		2号炉	51.02	0	17	130	54	1	
10月8日	36.25	1号炉	52.5	0	38	200	59	3	
		2号炉	52.36	0	56	134	59	3	
10月9日	0	1号炉	51.91	0	26	97	59	1	
		2号炉	52.92	0	22	161	56	2	
10月10日	129.55	1号炉	51.68	0	12	102	58	1	
		2号炉	52.15	0	17	103	57	1	
10月11日	114.42	1号炉	49.07	0	12	114	56	2	
		2号炉	50.49	0	17	111	56	3	
10月12日	65.52	1号炉	50.74	0	19	97	59	2	
		2号炉	50.32	0	15	104	58	3	
10月13日	90.05	1号炉	51.24	0	16	103	58	2	
		2号炉	50.51	0	19	107	58	3	
10月14日	113.16	1号炉	51.19	0	17	115	56	1	
		2号炉	49.99	0	17	103	55	2	
10月15日	29.82	1号炉	50.43	0	12	101	55	2	
		2号炉	48.48	0	25	117	59	4	
10月16日	0	1号炉	27.65	0	17	114	58	5	
		2号炉	15.45	0	18	107	54	2	
10月17日	131.91	1号炉	50.21	0	17	98	63	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月18日	107.93	1号炉	15.98	0	15	96	59	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月19日	53.4	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月20日	79.44	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月21日	111.69	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月22日	46.62	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月23日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月24日	140.44	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月25日	117.14	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月26日	55.68	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	31.05	0	54	123	58	6	
10月27日	96.13	1号炉	30.99	0	17	114	53	6	
		2号炉	49.16	0	16	137	56	3	
10月28日	95.59	1号炉	48.25	0	20	123	60	5	
		2号炉	47.34	0	16	127	63	4	
10月29日	35.5	1号炉	48.77	0	16	120	56	2	
		2号炉	49.94	0	14	129	58	1	
10月30日	0	1号炉	50.41	0	12	123	54	1	
		2号炉	50.25	0	18	119	56	2	
10月31日	145.24	1号炉	48.95	0	16	118	55	1	
		2号炉	49.09	0	16	126	54	2	

H28年11月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
11月1日	94.52	1号炉	47.17	0	16	135	59	2	
		2号炉	47.35	0	16	150	63	2	
11月2日	58.41	1号炉	47.9	0	13	120	52	1	
		2号炉	49.43	0	12	122	53	2	
11月3日	42.83	1号炉	50.03	0	18	125	56	1	
		2号炉	50.04	0	17	140	54	2	
11月4日	115.17	1号炉	48.03	0	16	122	53	1	
		2号炉	47.99	0	27	146	57	4	
11月5日	35.4	1号炉	50.13	0	15	128	56	1	
		2号炉	49.94	0	15	126	58	2	
11月6日	0	1号炉	50.06	0	13	127	58	1	
		2号炉	50.08	0	16	128	58	1	
11月7日	164.33	1号炉	49.97	0	16	120	61	2	
		2号炉	49.96	0	18	122	56	1	
11月8日	123.49	1号炉	49.2	0	13	101	62	1	
		2号炉	50.01	0	15	116	56	2	
11月9日	100.13	1号炉	50.04	0	16	119	53	1	
		2号炉	50.09	0	16	126	57	2	
11月10日	74.83	1号炉	50.87	0	11	120	59	1	
		2号炉	50.86	0	31	120	62	2	
11月11日	98.18	1号炉	50.17	0	24	98	55	1	
		2号炉	50.09	0	17	104	60	2	
11月12日	34.87	1号炉	49.6	0	13	101	54	1	
		2号炉	49.91	0	14	105	56	1	
11月13日	0	1号炉	49.36	0	14	114	69	2	
		2号炉	50.18	0	15	117	54	1	
11月14日	138.16	1号炉	48.23	0	15	99	53	1	
		2号炉	48.51	0	15	107	56	2	
11月15日	111.1	1号炉	47.86	0	23	179	56	1	
		2号炉	47.73	0	23	143	59	2	
11月16日	56.95	1号炉	50.04	0	12	108	56	1	
		2号炉	50.02	0	17	109	57	1	
11月17日	80.94	1号炉	50.09	0	13	102	56	1	
		2号炉	50.16	0	19	111	64	2	
11月18日	120.59	1号炉	48.41	0	19	106	65	2	
		2号炉	48.14	0	25	141	60	2	
11月19日	34.1	1号炉	48.86	0	15	108	59	1	
		2号炉	49.67	0	17	135	58	2	
11月20日	0	1号炉	50.36	0	13	103	51	2	
		2号炉	50.51	0	19	139	59	3	
11月21日	100.47	1号炉	50.22	0	11	99	51	1	
		2号炉	50.25	0	16	100	64	1	
11月22日	118.12	1号炉	50.2	0	18	109	55	2	
		2号炉	50.02	0	13	108	57	2	
11月23日	18.91	1号炉	50.41	0	12	101	51	2	
		2号炉	50.28	0	12	104	56	1	
11月24日	86.6	1号炉	50.28	0	12	104	54	2	
		2号炉	50.21	0	10	105	54	1	
11月25日	116.36	1号炉	50.28	0	11	104	56	1	
		2号炉	49.45	0	13	109	61	1	
11月26日	51.14	1号炉	50.03	0	11	102	62	1	
		2号炉	50.21	0	15	105	58	2	
11月27日	0	1号炉	50.22	0	13	108	58	1	
		2号炉	50.15	0	14	102	58	2	
11月28日	134.39	1号炉	50.23	0	15	100	58	1	
		2号炉	50.15	0	19	108	61	1	
11月29日	107.9	1号炉	50.12	0	10	112	55	1	
		2号炉	50.15	0	17	109	64	2	
11月30日	53.08	1号炉	50.21	0	11	104	63	1	
		2号炉	50.21	0	14	103	57	2	

H28年12月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
12月1日	77.83	1号炉	48.28	0	11	93	59	1	
		2号炉	49.04	0	14	107	60	2	
12月2日	111.7	1号炉	35.67	0	7	95	61	2	
		2号炉	36.28	0	21	138	58	3	
12月3日	34.39	1号炉	9.56	0	5	61	52	3	
		2号炉	0	0	0	0	1	0	
12月4日	0	1号炉	49.8	0	15	98	57	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月5日	140.59	1号炉	52.35	0	17	100	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月6日	114.33	1号炉	50.04	0	22	102	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月7日	57.92	1号炉	51.64	0	11	99	60	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月8日	78.49	1号炉	51.34	0	18	100	52	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月9日	113.1	1号炉	52.04	0	15	101	60	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月10日	44.24	1号炉	48	0	21	114	63	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月11日	0	1号炉	50.83	0	15	127	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月12日	136.41	1号炉	51.84	0	15	104	59	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月13日	108.64	1号炉	50.06	0	13	109	55	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月14日	44.66	1号炉	52.19	0	14	107	54	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月15日	77.71	1号炉	50.42	0	22	113	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月16日	91.98	1号炉	52.42	0	12	96	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月17日	36.71	1号炉	50.74	0	12	108	57	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月18日	0	1号炉	52.69	0	10	126	59	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月19日	137.26	1号炉	52.03	0	15	111	60	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
12月20日	128.46	1号炉	50.16	0	16	95	54	1	
		2号炉	35.44	0	15	108	61	4	
12月21日	60.88	1号炉	50.55	0	15	96	63	2	
		2号炉	50.52	0	16	108	63	2	
12月22日	84.14	1号炉	49.82	0	15	96	60	1	
		2号炉	50.06	0	24	106	62	2	
12月23日	61.44	1号炉	48.61	0	19	104	65	1	
		2号炉	48.27	0	19	107	64	2	
12月24日	47.39	1号炉	50.21	0	17	110	65	1	
		2号炉	50.17	0	16	109	64	1	
12月25日	0	1号炉	50.05	0	14	99	66	1	
		2号炉	49.97	0	17	101	61	2	
12月26日	188.48	1号炉	49.04	0	9	97	53	2	
		2号炉	49.43	0	16	105	62	2	
12月27日	154.83	1号炉	47.7	0	13	100	67	1	
		2号炉	46.42	0	18	103	63	2	
12月28日	81.51	1号炉	50.13	0	14	100	59	1	
		2号炉	50.06	0	17	100	56	2	
12月29日	110.57	1号炉	15.97	0	11	99	56	2	
		2号炉	46.04	0	18	102	66	4	
12月30日	141.55	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.61	0	17	124	61	2	
12月31日	20.02	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.8	0	17	105	67	2	

H29年1月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
1月1日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.28	0	15	94	60	1	
1月2日	15.66	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.01	0	12	102	59	1	
1月3日	25.07	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.01	0	10	96	59	1	
1月4日	87.44	1号炉	30.84	0	9	90	55	5	
		2号炉	47.76	0	9	96	55	2	
1月5日	171.61	1号炉	46.55	0	11	98	55	2	
		2号炉	46.6	0	12	109	52	1	
1月6日	191.29	1号炉	45.75	0	8	101	54	1	
		2号炉	46.1	0	9	100	51	1	
1月7日	35.17	1号炉	46.27	0	5	77	56	1	
		2号炉	46.48	0	7	75	53	1	
1月8日	0	1号炉	46.3	0	6	77	54	1	
		2号炉	46.38	0	5	64	53	1	
1月9日	113.25	1号炉	46.51	0	11	99	52	0	
		2号炉	46.26	0	11	100	54	1	
1月10日	100.07	1号炉	46.49	0	16	100	52	1	
		2号炉	46.53	0	9	95	51	1	
1月11日	69.29	1号炉	46.1	0	11	98	48	1	
		2号炉	46.33	0	12	95	53	1	
1月12日	83.08	1号炉	46.13	0	8	102	57	1	
		2号炉	46.18	0	9	101	57	2	
1月13日	104.69	1号炉	44.9	0	13	100	59	2	
		2号炉	44.9	0	14	92	51	6	
1月14日	30.44	1号炉	46.05	0	12	105	59	2	
		2号炉	46.02	0	22	103	66	3	
1月15日	0	1号炉	46.03	0	7	100	58	1	
		2号炉	45.93	0	12	97	54	2	
1月16日	112.63	1号炉	44.94	0	9	100	62	2	
		2号炉	44.82	0	8	102	57	2	
1月17日	100.91	1号炉	45.28	0	14	103	60	1	
		2号炉	44.88	0	16	99	60	2	
1月18日	56.64	1号炉	46.04	0	7	95	51	1	
		2号炉	46.26	0	7	93	53	2	
1月19日	79.35	1号炉	46.02	0	8	94	52	1	
		2号炉	46.23	0	9	102	51	1	
1月20日	96.81	1号炉	45.52	0	13	109	58	2	
		2号炉	45.79	0	16	101	55	4	
1月21日	30.74	1号炉	46.12	0	9	127	53	1	
		2号炉	45.18	0	17	108	54	3	
1月22日	0	1号炉	46.29	0	10	96	62	1	
		2号炉	46.21	0	12	104	60	2	
1月23日	110.75	1号炉	46.02	0	14	106	57	1	
		2号炉	46.03	0	12	103	58	2	
1月24日	94.51	1号炉	46.08	0	16	104	58	1	
		2号炉	46.1	0	15	109	56	3	
1月25日	48.24	1号炉	46.12	0	4	82	54	0	
		2号炉	46.83	0	5	99	51	1	
1月26日	80.68	1号炉	46.13	0	9	103	64	0	
		2号炉	46.15	0	7	99	52	3	
1月27日	102.13	1号炉	46.02	0	7	102	57	1	
		2号炉	46.03	0	7	107	57	2	
1月28日	28.5	1号炉	46.43	0	10	101	53	1	
		2号炉	46.1	0	10	101	59	2	
1月29日	0	1号炉	46.36	0	7	106	61	1	
		2号炉	46.47	0	8	107	56	2	
1月30日	120.74	1号炉	46.07	0	7	97	54	1	
		2号炉	46.07	0	10	104	56	2	
1月31日	106.16	1号炉	46.55	0	11	109	57	1	
		2号炉	46.29	0	10	100	59	2	

H29年2月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
2月1日	58.33	1号炉	46.13	0	9	102	52	0	
		2号炉	46.14	0	11	113	57	1	
2月2日	71.88	1号炉	46.16	0	18	104	57	1	
		2号炉	46.07	0	15	102	56	1	
2月3日	92.45	1号炉	46.14	0	16	100	57	0	
		2号炉	46.09	0	12	108	54	1	
2月4日	32.21	1号炉	16.64	0	9	110	59	3	
		2号炉	46.06	0	19	99	58	1	
2月5日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.17	0	19	106	53	1	
2月6日	127.11	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.08	0	10	106	57	1	
2月7日	93.39	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	10	106	53	1	
2月8日	47.73	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	10	101	53	1	
2月9日	67.55	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	8	96	55	1	
2月10日	82.54	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	10	106	55	1	
2月11日	15.51	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.08	0	11	105	54	2	
2月12日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.11	0	11	105	54	1	
2月13日	115.75	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.32	0	8	105	57	1	
2月14日	90.56	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.07	0	8	97	60	1	
2月15日	54.7	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.31	0	9	93	55	1	
2月16日	77.07	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.14	0	9	92	53	2	
2月17日	89.93	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.09	0	10	98	54	1	
2月18日	34.87	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.25	0	15	111	59	2	
2月19日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.04	0	9	102	57	1	
2月20日	122.16	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	10	104	51	1	
2月21日	95.81	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.1	0	11	121	56	2	
2月22日	49.93	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.11	0	7	110	57	1	
2月23日	65.67	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.46	0	12	113	57	2	
2月24日	93.36	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.12	0	9	115	53	1	
2月25日	37.46	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.05	0	13	113	56	1	
2月26日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.42	0	11	119	55	1	
2月27日	127.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.19	0	9	106	58	1	
2月28日	99.22	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.07	0	9	111	55	1	

H29年3月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
3月1日	50.82	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.06	0	13	103	58	1	
3月2日	64.55	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.48	0	13	103	56	2	
3月3日	102.15	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.58	0	14	106	56	2	
3月4日	37.34	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.94	0	15	114	61	1	
3月5日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.25	0	9	99	54	1	
3月6日	137.78	1号炉	8.84	0	15	65	66	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月7日	106.99	1号炉	52.48	0	22	115	57	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月8日	54.01	1号炉	51.77	0	17	110	57	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月9日	74.43	1号炉	51.45	0	17	111	55	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月10日	102.44	1号炉	49.01	0	16	121	62	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月11日	31.76	1号炉	48.42	0	17	115	57	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月12日	0	1号炉	50.63	0	22	104	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月13日	133.42	1号炉	50.42	0	13	103	55	1	
		2号炉	12.37	0	17	104	57	4	
3月14日	100.03	1号炉	50.69	0	16	100	56	1	
		2号炉	50.56	0	13	102	59	3	
3月15日	53.12	1号炉	49.91	0	15	97	56	1	
		2号炉	48.51	0	15	104	56	3	
3月16日	72.26	1号炉	46.88	0	18	121	61	1	
		2号炉	48.44	0	18	107	58	2	
3月17日	104.55	1号炉	46.38	0	15	115	56	2	
		2号炉	45.81	0	16	107	63	2	
3月18日	34.38	1号炉	52.42	0	12	107	54	1	
		2号炉	51.12	0	19	116	65	2	
3月19日	0	1号炉	49.33	0	15	105	58	1	
		2号炉	50.32	0	20	142	58	2	
3月20日	88.68	1号炉	50.28	0	15	100	58	1	
		2号炉	50.01	0	17	115	57	2	
3月21日	101.54	1号炉	49.44	0	12	100	58	1	
		2号炉	48.84	0	17	122	66	1	
3月22日	65.13	1号炉	50.3	0	13	102	57	1	
		2号炉	49.42	0	16	110	58	3	
3月23日	111.04	1号炉	49.75	0	9	100	50	1	
		2号炉	48.99	0	11	117	58	3	
3月24日	115.57	1号炉	47.47	0	16	139	58	2	
		2号炉	46.84	0	19	120	65	5	
3月25日	34.64	1号炉	45.88	0	20	107	59	4	
		2号炉	47.38	0	23	114	69	2	
3月26日	0	1号炉	47.37	0	13	99	55	2	
		2号炉	46.87	0	14	112	58	2	
3月27日	141.41	1号炉	48.03	0	13	119	54	3	
		2号炉	45.99	0	14	126	67	2	
3月28日	118.52	1号炉	44.89	0	19	105	65	2	
		2号炉	45.01	0	20	142	60	2	
3月29日	68.46	1号炉	46.75	0	12	99	57	1	
		2号炉	49.58	0	13	150	56	2	
3月30日	96.98	1号炉	46.14	0	14	103	59	5	
		2号炉	47.02	0	13	117	59	3	
3月31日	121.25	1号炉	44.81	0	20	112	61	2	
		2号炉	47.17	0	13	109	58	2	