

H31年4月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	132.38	1号炉	46.15	0	8	100	56	0	
		2号炉	13.99	0	8	97	57	1	
4月2日	104.38	1号炉	45.63	0	9	112	60	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月3日	43.93	1号炉	48.24	0	8	107	57	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月4日	73.71	1号炉	48.19	0	5	109	60	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月5日	100.93	1号炉	48.44	0	9	131	62	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月6日	30.09	1号炉	47.10	0	8	126	58	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月7日	0	1号炉	48.38	0	10	124	57	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月8日	132.84	1号炉	48.13	0	7	101	56	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月9日	115.47	1号炉	48.32	0	6	102	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月10日	48.79	1号炉	48.27	0	13	101	63	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月11日	74.18	1号炉	48.07	0	11	107	54	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月12日	111.2	1号炉	47.99	0	6	104	61	1	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月13日	31.35	1号炉	48.18	0	10	109	58	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月14日	0	1号炉	48.18	0	11	111	60	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月15日	136.22	1号炉	46.59	0	9	103	56	1	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
4月16日	114.65	1号炉	48.12	0	9	103	54	0	
		2号炉	33.16	0	16	110	52	2	
4月17日	49.83	1号炉	48.09	0	15	101	58	0	
		2号炉	48.30	0	14	99	55	2	
4月18日	80.32	1号炉	48.04	0	20	115	62	1	
		2号炉	48.11	0	15	103	62	0	
4月19日	109.32	1号炉	46.45	0	19	114	59	0	
		2号炉	44.73	0	34	108	65	2	
4月20日	31.93	1号炉	48.02	0	12	106	59	0	
		2号炉	48.04	0	20	106	63	2	
4月21日	0	1号炉	48.13	0	8	108	62	0	
		2号炉	48.13	0	11	106	58	0	
4月22日	137.59	1号炉	47.50	0	12	110	58	1	
		2号炉	47.11	0	16	107	64	1	
4月23日	114.41	1号炉	47.95	0	13	101	62	0	
		2号炉	46.55	0	17	108	61	1	
4月24日	45.33	1号炉	48.53	0	10	109	59	0	
		2号炉	48.60	0	13	109	51	1	
4月25日	79.32	1号炉	48.21	0	10	102	57	0	
		2号炉	48.13	0	11	108	54	0	
4月26日	113.01	1号炉	47.08	0	10	111	61	0	
		2号炉	47.05	0	14	101	56	0	
4月27日	35.21	1号炉	48.65	0	9	105	53	0	
		2号炉	48.60	0	12	103	55	0	
4月28日	0	1号炉	48.11	0	10	109	55	0	
		2号炉	48.11	0	11	109	56	0	
4月29日	100.11	1号炉	48.17	0	15	126	59	0	
		2号炉	48.14	0	15	132	57	0	
4月30日	116.05	1号炉	47.64	0	12	102	57	0	
		2号炉	48.24	0	12	110	64	0	

R1年5月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	48.3	1号炉	48.53	0	7	102	58	0	
		2号炉	48.59	0	11	104	56	0	
5月2日	114.8	1号炉	48.36	0	9	98	57	0	
		2号炉	48.32	0	10	98	57	0	
5月3日	70.7	1号炉	48.41	0	9	102	56	0	
		2号炉	48.42	0	13	109	60	0	
5月4日	27.31	1号炉	48.10	0	6	98	52	0	
		2号炉	48.32	0	8	99	48	0	
5月5日	0	1号炉	48.32	0	12	99	52	0	
		2号炉	48.26	0	10	98	54	0	
5月6日	147.85	1号炉	15.51	0	13	96	59	1	
		2号炉	48.28	0	16	107	54	0	
5月7日	167.79	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.31	0	11	104	55	0	
5月8日	67.93	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.12	0	15	105	60	0	
5月9日	83.33	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.54	0	15	104	54	0	
5月10日	110.16	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.10	0	14	114	52	0	
5月11日	35.76	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.73	0	11	103	55	0	
5月12日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.69	0	9	101	53	0	
5月13日	147.31	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.03	0	17	121	62	1	
5月14日	117.06	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.04	0	22	116	64	1	
5月15日	51.39	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.17	0	20	110	60	0	
5月16日	74.88	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.09	0	22	116	57	1	
5月17日	112.01	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.08	0	16	110	60	1	
5月18日	31.3	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.13	0	18	117	61	1	
5月19日	3.28	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.85	0	14	121	60	1	
5月20日	128.35	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.12	0	14	138	58	1	
5月21日	111.88	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.32	0	20	117	67	2	
5月22日	47.81	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.54	0	17	117	60	1	
5月23日	77.12	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.30	0	12	114	53	0	
5月24日	109.22	1号炉	40.63	0	15	104	49	5	
		2号炉	48.11	0	17	108	52	5	
5月25日	32.35	1号炉	48.16	0	12	106	55	0	
		2号炉	48.40	0	13	109	63	0	
5月26日	0	1号炉	48.49	0	10	100	50	0	
		2号炉	48.50	0	11	106	52	0	
5月27日	131.77	1号炉	47.10	0	12	157	55	0	
		2号炉	46.47	0	15	117	54	1	
5月28日	107.18	1号炉	48.40	0	16	122	55	0	
		2号炉	48.10	0	10	110	57	0	
5月29日	51.12	1号炉	48.29	0	11	105	69	0	
		2号炉	48.42	0	10	124	58	1	
5月30日	80.88	1号炉	48.25	0	9	96	58	0	
		2号炉	48.38	0	10	108	55	1	
5月31日	115.14	1号炉	47.38	0	16	99	61	0	
		2号炉	47.31	0	13	107	56	2	

R1年6月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	32.72	1号炉	46.51	0	14	108	65	0	
		2号炉	46.76	0	21	137	57	3	
6月2日	0	1号炉	48.07	0	18	107	67	0	
		2号炉	48.09	0	22	126	61	1	
6月3日	136.76	1号炉	48.49	0	10	113	53	0	
		2号炉	48.45	0	17	132	56	2	
6月4日	108.18	1号炉	48.12	0	14	106	63	0	
		2号炉	48.23	0	15	115	61	2	
6月5日	51.45	1号炉	47.99	0	12	107	61	0	
		2号炉	48.12	0	21	106	56	1	
6月6日	71.34	1号炉	48.58	0	11	107	63	1	
		2号炉	48.72	0	12	103	54	1	
6月7日	102.78	1号炉	48.28	0	10	103	52	0	
		2号炉	48.07	0	12	104	54	1	
6月8日	30.8	1号炉	48.03	0	9	121	57	0	
		2号炉	48.37	0	11	107	57	1	
6月9日	0	1号炉	48.13	0	10	100	67	0	
		2号炉	48.17	0	11	98	59	0	
6月10日	137.69	1号炉	45.93	0	11	103	58	0	
		2号炉	45.88	0	9	98	55	1	
6月11日	119.04	1号炉	45.93	0	8	97	46	0	
		2号炉	46.12	0	8	98	50	1	
6月12日	48.29	1号炉	48.06	0	8	101	55	0	
		2号炉	48.06	0	9	107	58	0	
6月13日	73.26	1号炉	48.04	0	11	106	55	0	
		2号炉	48.06	0	12	108	59	1	
6月14日	108.51	1号炉	46.97	0	19	104	54	0	
		2号炉	45.53	0	17	118	58	2	
6月15日	25.01	1号炉	48.23	0	10	108	53	0	
		2号炉	48.20	0	12	117	53	1	
6月16日	0	1号炉	48.01	0	6	94	50	0	
		2号炉	48.02	0	7	100	61	0	
6月17日	133.57	1号炉	48.05	0	6	96	57	0	
		2号炉	48.14	0	8	120	63	0	
6月18日	109.14	1号炉	48.03	0	10	104	56	0	
		2号炉	48.33	0	8	100	55	0	
6月19日	60.14	1号炉	48.00	0	12	100	60	0	
		2号炉	48.00	0	8	109	56	1	
6月20日	78.78	1号炉	48.06	0	12	121	55	0	
		2号炉	48.05	0	31	108	60	2	
6月21日	116.94	1号炉	47.20	0	14	122	52	1	
		2号炉	46.41	0	18	125	56	2	
6月22日	30.36	1号炉	48.06	0	11	110	54	0	
		2号炉	48.17	0	13	113	59	1	
6月23日	0	1号炉	48.47	0	12	119	52	0	
		2号炉	15.38	0	17	99	53	2	
6月24日	135.73	1号炉	48.03	0	8	108	51	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月25日	114.68	1号炉	47.99	0	9	105	48	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月26日	58.16	1号炉	48.18	0	9	101	53	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月27日	68.25	1号炉	48.06	0	11	101	56	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月28日	111.6	1号炉	45.99	0	13	100	65	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月29日	45.17	1号炉	45.34	0	10	100	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月30日	0	1号炉	47.96	0	10	102	51	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	

R1年7月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	136.17	1号炉	48.18	0	13	108	55	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月2日	115.28	1号炉	48.52	0	8	105	48	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月3日	52.34	1号炉	48.02	0	12	103	58	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月4日	75.12	1号炉	47.66	0	12	109	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月5日	110.74	1号炉	47.99	0	13	100	54	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月6日	35.35	1号炉	47.39	0	13	106	56	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月7日	12.05	1号炉	48.00	0	11	106	58	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月8日	136.01	1号炉	47.73	0	12	135	60	1	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月9日	123.92	1号炉	47.98	0	13	114	57	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月10日	59.09	1号炉	48.18	0	12	99	61	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月11日	76.84	1号炉	46.23	0	11	107	53	0	
		2号炉	31.89	0	12	105	44	5	
7月12日	109.88	1号炉	46.07	0	13	128	56	0	
		2号炉	46.03	0	16	137	43	2	
7月13日	33.64	1号炉	46.93	0	7	106	54	0	
		2号炉	46.92	0	9	105	47	0	
7月14日	0	1号炉	46.14	0	7	100	50	0	
		2号炉	46.34	0	11	109	44	0	
7月15日	121.58	1号炉	46.09	0	7	104	58	0	
		2号炉	46.11	0	8	103	47	0	
7月16日	117.2	1号炉	46.20	0	8	97	59	0	
		2号炉	46.48	0	9	100	50	1	
7月17日	56.72	1号炉	46.27	0	30	98	56	5	
		2号炉	46.28	0	35	106	46	5	
7月18日	78.49	1号炉	46.16	0	5	92	65	0	
		2号炉	46.20	0	7	96	46	0	
7月19日	97.79	1号炉	46.32	0	25	97	56	1	
		2号炉	43.43	0	9	106	62	2	
7月20日	31.24	1号炉	46.11	0	9	108	62	0	
		2号炉	46.14	0	11	111	46	0	
7月21日	0	1号炉	46.50	0	9	102	63	0	
		2号炉	46.52	0	10	108	45	0	
7月22日	127.83	1号炉	46.46	0	11	102	60	0	
		2号炉	46.45	0	14	106	48	1	
7月23日	107.45	1号炉	46.50	0	9	98	65	0	
		2号炉	46.44	0	14	102	41	0	
7月24日	55.18	1号炉	46.39	0	6	98	58	1	
		2号炉	46.33	0	10	104	57	1	
7月25日	78.87	1号炉	46.62	0	4	94	59	0	
		2号炉	46.57	0	8	99	47	0	
7月26日	119.73	1号炉	46.26	0	9	106	57	0	
		2号炉	46.30	0	16	105	45	3	
7月27日	33.98	1号炉	46.14	0	10	105	59	0	
		2号炉	46.22	0	11	103	50	1	
7月28日	0	1号炉	46.71	0	9	99	60	0	
		2号炉	46.47	0	9	99	52	1	
7月29日	142.81	1号炉	46.38	0	9	99	59	0	
		2号炉	46.27	0	10	102	52	1	
7月30日	115.69	1号炉	46.37	0	9	98	55	0	
		2号炉	46.32	0	13	100	46	2	
7月31日	68.51	1号炉	46.09	0	9	111	59	0	
		2号炉	46.07	0	9	99	54	1	

R1年8月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	76.76	1号炉	45.87	0	7	90	61	0	
		2号炉	46.37	0	10	99	45	2	
8月2日	106.61	1号炉	46.78	0	11	99	59	0	
		2号炉	47.12	0	14	99	46	1	
8月3日	35.49	1号炉	46.62	0	7	92	64	0	
		2号炉	46.53	0	13	101	50	1	
8月4日	0	1号炉	46.52	0	7	96	57	0	
		2号炉	46.61	0	11	96	49	0	
8月5日	141.53	1号炉	46.81	0	11	96	59	0	
		2号炉	46.74	0	14	100	49	1	
8月6日	115.11	1号炉	46.47	0	9	96	57	0	
		2号炉	46.77	0	9	97	45	0	
8月7日	59.47	1号炉	46.53	0	9	100	57	0	
		2号炉	46.52	0	11	100	48	0	
8月8日	74.07	1号炉	15.40	0	6	96	66	1	
		2号炉	45.07	0	19	102	46	4	
8月9日	117.09	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.27	0	17	102	47	5	
8月10日	34.85	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.08	0	15	103	42	4	
8月11日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.16	0	15	107	47	3	
8月12日	126.84	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.00	0	14	106	53	3	
8月13日	129.15	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.07	0	13	104	49	2	
8月14日	48.72	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.49	0	11	101	43	1	
8月15日	71.91	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.82	0	15	101	47	2	
8月16日	106.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.33	0	12	103	50	0	
8月17日	34	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.19	0	12	100	40	1	
8月18日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.35	0	11	99	42	1	
8月19日	150.15	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	7.76	0	22	102	70	16	
8月20日	104.03	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
8月21日	53.85	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
8月22日	86.28	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	32.20	0	11	98	57	4	
8月23日	109.66	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.03	0	11	121	60	3	
8月24日	33.85	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.57	0	11	123	47	1	
8月25日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.82	0	9	102	57	1	
8月26日	138.76	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.84	0	10	106	49	1	
8月27日	108.63	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.86	0	12	106	52	0	
8月28日	44.98	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.73	0	10	105	51	1	
8月29日	55.23	1号炉	23.27	0	8	91	58	1	
		2号炉	48.04	0	29	110	52	3	
8月30日	103.7	1号炉	44.22	0	11	95	53	0	
		2号炉	48.43	0	12	107	49	1	
8月31日	33.44	1号炉	43.33	0	9	99	52	0	
		2号炉	48.32	0	11	103	44	1	

R1年9月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
9月1日	0	1号炉	43.62	0	11	94	62	0	
		2号炉	48.36	0	9	104	58	1	
9月2日	138.57	1号炉	45.84	0	9	102	56	0	
		2号炉	48.12	0	16	115	49	1	
9月3日	111.62	1号炉	46.18	0	9	99	47	0	
		2号炉	48.23	0	9	104	51	0	
9月4日	42.76	1号炉	46.71	0	8	98	51	0	
		2号炉	48.32	0	9	108	61	1	
9月5日	86.18	1号炉	47.30	0	16	101	56	0	
		2号炉	47.81	0	8	120	62	1	
9月6日	109.78	1号炉	48.20	0	14	102	52	0	
		2号炉	48.38	0	14	110	61	1	
9月7日	30.34	1号炉	48.43	0	8	99	52	0	
		2号炉	48.24	0	15	104	54	2	
9月8日	0	1号炉	48.29	0	9	100	55	0	
		2号炉	48.42	0	15	97	55	1	
9月9日	128.22	1号炉	48.03	0	15	104	56	0	
		2号炉	48.02	0	22	105	55	4	
9月10日	106.04	1号炉	48.37	0	13	104	57	0	
		2号炉	48.67	0	17	106	51	2	
9月11日	56.11	1号炉	47.49	0	41	102	52	0	
		2号炉	48.01	0	13	100	56	2	
9月12日	70.61	1号炉	48.03	0	11	110	52	0	
		2号炉	48.06	0	13	106	57	1	
9月13日	107.08	1号炉	43.95	0	14	114	53	0	
		2号炉	45.06	0	21	112	58	3	
9月14日	40.07	1号炉	48.07	0	18	105	52	0	
		2号炉	48.52	0	19	137	52	3	
9月15日	0	1号炉	47.07	0	34	102	62	0	
		2号炉	46.38	0	32	146	62	3	
9月16日	110.4	1号炉	47.03	0	13	120	55	0	
		2号炉	47.40	0	15	98	60	3	
9月17日	115.29	1号炉	47.99	0	16	101	53	1	
		2号炉	48.04	0	12	96	55	2	
9月18日	47.6	1号炉	48.24	0	11	105	53	0	
		2号炉	49.15	0	14	102	51	2	
9月19日	84.75	1号炉	48.12	0	10	99	50	0	
		2号炉	48.04	0	14	103	49	2	
9月20日	105.82	1号炉	47.47	0	14	116	57	0	
		2号炉	46.35	0	20	127	48	5	
9月21日	42.3	1号炉	48.05	0	12	102	57	0	
		2号炉	48.05	0	13	104	54	4	
9月22日	0	1号炉	48.93	0	9	102	51	0	
		2号炉	48.79	0	11	100	54	3	
9月23日	73.77	1号炉	48.21	0	12	110	52	0	
		2号炉	48.21	0	13	105	53	3	
9月24日	106.37	1号炉	48.28	0	17	109	55	0	
		2号炉	48.16	0	14	103	48	3	
9月25日	61.32	1号炉	48.02	0	11	100	59	0	
		2号炉	48.05	0	9	99	50	1	
9月26日	117.01	1号炉	48.01	0	16	131	56	2	
		2号炉	48.43	0	16	134	49	2	
9月27日	116.37	1号炉	47.13	0.001	15	129	53	1	
		2号炉	47.23	0	16	134	48	3	
9月28日	34.09	1号炉	48.18	0.002	11	115	55	1	
		2号炉	48.22	0	16	131	56	3	
9月29日	0	1号炉	48.18	0.003	18	102	51	1	
		2号炉	48.44	0	23	104	45	2	
9月30日	135.19	1号炉	13.94	0.001	9	88	59	3	
		2号炉	47.59	0	15	104	50	3	

R1年10月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
10月1日	104.42	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	16.14	0	17	105	47	3	
10月2日	47.34	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月3日	78.22	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月4日	107.88	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月5日	32.43	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月6日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月7日	139.19	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月8日	112.82	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月9日	54.55	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月10日	75.45	1号炉	32.02	0	12	107	55	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
10月11日	104.81	1号炉	47.98	0	15	110	50	1	
		2号炉	41.08	0	15	97	52	5	
10月12日	30.31	1号炉	48.04	0	13	102	47	0	
		2号炉	48.23	0	17	108	43	1	
10月13日	0	1号炉	48.77	0	12	115	48	0	
		2号炉	48.83	0	12	99	41	1	
10月14日	112.07	1号炉	48.37	0	11	111	51	0	
		2号炉	48.28	0	12	109	50	2	
10月15日	128.81	1号炉	47.47	0	12	106	47	2	
		2号炉	47.39	0	17	106	44	4	
10月16日	95.42	1号炉	47.48	0	11	100	49	0	
		2号炉	47.94	0	15	104	50	2	
10月17日	96.86	1号炉	48.45	0	13	103	50	1	
		2号炉	48.26	0	12	110	40	2	
10月18日	106.99	1号炉	45.60	0	16	132	57	3	
		2号炉	41.37	0	15	103	43	2	
10月19日	42.19	1号炉	48.33	0	18	132	57	3	
		2号炉	48.35	0	17	103	43	2	
10月20日	0	1号炉	48.33	0	14	106	58	0	
		2号炉	48.35	0	13	114	46	2	
10月21日	146.4	1号炉	48.52	0	10	101	54	0	
		2号炉	48.45	0	14	104	46	3	
10月22日	83.43	1号炉	48.34	0	13	107	54	0	
		2号炉	48.36	0	17	100	57	2	
10月23日	69.73	1号炉	48.11	0	13	100	56	2	
		2号炉	48.07	0	13	100	47	1	
10月24日	83.88	1号炉	47.69	0	13	110	50	0	
		2号炉	48.07	0	13	100	49	1	
10月25日	137.12	1号炉	49.44	0	19	123	52	0	
		2号炉	48.66	0	17	128	49	1	
10月26日	47.63	1号炉	48.90	0	20	149	58	0	
		2号炉	48.88	0	14	124	52	1	
10月27日	0	1号炉	48.63	0	12	109	54	0	
		2号炉	48.32	0	9	97	46	1	
10月28日	149.45	1号炉	48.10	0	13	103	54	0	
		2号炉	48.34	0	15	118	53	2	
10月29日	127.2	1号炉	48.94	0	13	106	57	0	
		2号炉	48.68	0	15	107	48	1	
10月30日	75.92	1号炉	48.20	0	14	99	60	0	
		2号炉	48.25	0	10	102	50	1	
10月31日	87.47	1号炉	48.45	0	11	103	52	0	
		2号炉	48.55	0	13	102	47	1	

R1年11月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
11月1日	119.92	1号炉	48.17	0	17	125	59	0	
		2号炉	48.15	0	17	120	46	1	
11月2日	39.49	1号炉	48.83	0	11	102	57	0	
		2号炉	49.06	0	13	103	51	1	
11月3日	0	1号炉	48.89	0	9	101	61	0	
		2号炉	47.80	0	10	108	49	0	
11月4日	117.39	1号炉	48.08	0	11	99	55	0	
		2号炉	48.04	0	14	102	56	0	
11月5日	136.91	1号炉	49.15	0	15	99	53	1	
		2号炉	48.62	0	17	106	53	1	
11月6日	58.69	1号炉	48.57	0	12	103	50	0	
		2号炉	48.69	0	13	112	45	0	
11月7日	99.33	1号炉	48.32	0	11	102	54	0	
		2号炉	48.23	0	14	98	51	1	
11月8日	121.09	1号炉	48.06	0	12	98	53	0	
		2号炉	48.06	0	15	103	49	1	
11月9日	46.99	1号炉	48.81	0	20	112	52	2	
		2号炉	48.47	0	12	132	47	0	
11月10日	0	1号炉	49.30	0	11	103	54	0	
		2号炉	49.48	0	12	106	49	0	
11月11日	142.83	1号炉	45.99	0	20	198	63	0	
		2号炉	45.71	0	26	166	53	1	
11月12日	112.02	1号炉	47.99	0	17	148	56	0	
		2号炉	48.52	0	14	133	53	0	
11月13日	75.88	1号炉	48.72	0	12	118	56	0	
		2号炉	48.50	0	15	119	59	1	
11月14日	87.89	1号炉	48.18	0	17	126	57	0	
		2号炉	48.72	0	13	126	47	0	
11月15日	117.7	1号炉	48.59	0	19	101	64	0	
		2号炉	48.41	0	13	109	53	1	
11月16日	45.59	1号炉	48.79	0	11	105	54	0	
		2号炉	49.14	0	12	110	55	2	
11月17日	0	1号炉	49.78	0	10	102	50	0	
		2号炉	50.33	0	11	109	50	0	
11月18日	132.58	1号炉	49.07	0	16	108	54	1	
		2号炉	48.90	0	14	123	46	0	
11月19日	117.04	1号炉	48.48	0	10	127	60	0	
		2号炉	48.59	0	10	122	54	0	
11月20日	63.09	1号炉	47.98	0	12	101	56	0	
		2号炉	48.08	0	9	109	52	0	
11月21日	89.2	1号炉	15.45	0	7	95	80	7	
		2号炉	48.97	0	12	108	53	0	
11月22日	120.31	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.90	0	28	115	50	5	
11月23日	34.98	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.29	0	14	116	53	4	
11月24日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.66	0	13	137	54	2	
11月25日	142.63	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.18	0	12	109	48	5	
11月26日	126.04	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.68	0	16	120	52	5	
11月27日	74.57	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.11	0	14	126	51	3	
11月28日	89	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.46	0	15	112	58	1	
11月29日	111.89	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.19	0	31	125	52	2	
11月30日	39.48	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.16	0	28	107	51		

R1年12月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
12月1日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.76	0	25	112	55	0	
12月2日	123.72	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.22	0	26	110	56	1	
12月3日	102.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.88	0	23	129	55	1	
12月4日	50.44	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.26	0	15	102	55	0	
12月5日	81.58	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.86	0	11	111	51	1	
12月6日	103.82	1号炉	29.96	0	17	117	56	3	
		2号炉	48.64	0	16	112	52	2	
12月7日	41.81	1号炉	49.21	0	18	100	55	0	
		2号炉	48.74	0	13	120	55	1	
12月8日	0	1号炉	49.10	0	13	112	51	0	
		2号炉	48.40	0	21	119	48	2	
12月9日	132.43	1号炉	49.02	0	21	102	54	0	
		2号炉	48.06	0	22	114	55	1	
12月10日	113.67	1号炉	48.82	0	21	115	51	0	
		2号炉	49.00	0	24	131	53	1	
12月11日	50.69	1号炉	48.10	0	25	111	56	0	
		2号炉	48.11	0	21	130	58	2	
12月12日	77.48	1号炉	49.59	0	20	108	56	0	
		2号炉	48.43	0	19	116	56	1	
12月13日	113.78	1号炉	47.97	0	16	107	58	0	
		2号炉	46.67	0	22	118	61	2	
12月14日	39.67	1号炉	48.03	0	13	105	55	0	
		2号炉	47.99	0	11	108	55	2	
12月15日	0	1号炉	49.09	0	14	110	54	0	
		2号炉	48.82	0	12	108	52	1	
12月16日	134.58	1号炉	48.41	0	14	103	56	0	
		2号炉	48.40	0	15	111	52	3	
12月17日	117.87	1号炉	49.37	0	13	110	60	2	
		2号炉	48.14	0	15	112	52	3	
12月18日	50.78	1号炉	48.10	0	12	107	54	0	
		2号炉	48.01	0	13	132	55	2	
12月19日	84.07	1号炉	49.12	0	26	110	52	0	
		2号炉	49.17	0	22	113	57	3	
12月20日	116.34	1号炉	48.45	0	12	112	49	0	
		2号炉	47.87	0	15	104	51	1	
12月21日	46.33	1号炉	48.01	0	12	110	53	0	
		2号炉	48.04	0	13	113	50	1	
12月22日	0	1号炉	48.45	0	13	111	51	0	
		2号炉	48.29	0	17	104	50	3	
12月23日	139.56	1号炉	48.03	0	17	107	53	0	
		2号炉	48.04	0	20	112	51	5	
12月24日	128.21	1号炉	48.72	0	10	105	47	1	
		2号炉	48.88	0	19	100	52	1	
12月25日	59.75	1号炉	48.71	0	10	108	49	0	
		2号炉	48.43	0	14	113	56	2	
12月26日	90.41	1号炉	47.83	0	12	99	54	0	
		2号炉	48.28	0	10	98	53	3	
12月27日	139.66	1号炉	48.27	0	13	104	52	0	
		2号炉	47.30	0	13	105	50	6	
12月28日	54.86	1号炉	48.27	0	12	101	54	1	
		2号炉	48.42	0	16	100	51	3	
12月29日	0	1号炉	48.30	0	9	103	56	1	
		2号炉	48.34	0	13	101	47	2	
12月30日	172.62	1号炉	48.79	0	12	106	50	0	
		2号炉	15.86	0	13	99	54	1	
12月31日	124.52	1号炉	48.10	0	10	103	50	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	

R2年1月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
1月1日	0	1号炉	0.00	0	9	99	49	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月2日	16.6	1号炉	49.38	0	11	94	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月3日	25.5	1号炉	46.95	0	9	95	63	1	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月4日	53.59	1号炉	50.01	0	12	98	54	1	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月5日	0	1号炉	49.75	0	10	101	53	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月6日	212.09	1号炉	49.75	0	11	97	50	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月7日	160.39	1号炉	49.29	0	9	93	58	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月8日	56.74	1号炉	48.53	0	15	136	54	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月9日	81.65	1号炉	50.55	0	18	96	53	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月10日	104.16	1号炉	49.66	0	20	97	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月11日	41.45	1号炉	48.96	0	18	109	59	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月12日	0	1号炉	49.68	0	18	109	49	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月13日	108.26	1号炉	49.44	0	17	110	51	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月14日	116.77	1号炉	49.00	0	36	149	52	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月15日	44.58	1号炉	49.05	0	29	139	59	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月16日	77.18	1号炉	49.12	0	17	101	56	0	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
1月17日	101.19	1号炉	48.19	0	20	118	52	0	
		2号炉	28.95	0	19	9	53	4	
1月18日	31.78	1号炉	49.08	0	15	107	55	0	
		2号炉	46.26	0	12	4	52	2	
1月19日	0	1号炉	47.98	0	14	123	63	0	
		2号炉	46.05	0	14	73	57	1	
1月20日	126.44	1号炉	48.35	0	15	111	58	0	
		2号炉	47.28	0	17	123	48	0	
1月21日	105.75	1号炉	48.87	0	12	104	53	0	
		2号炉	48.99	0	14	111	51	0	
1月22日	50.72	1号炉	48.97	0	18	107	60	0	
		2号炉	48.96	0	26	124	50	0	
1月23日	68.38	1号炉	48.32	0	10	115	57	0	
		2号炉	48.01	0	12	105	50	0	
1月24日	102.34	1号炉	49.17	0	9	108	62	0	
		2号炉	48.79	0	9	110	50	0	
1月25日	27.91	1号炉	48.82	0	12	120	60	0	
		2号炉	48.63	0	10	108	52	0	
1月26日	0	1号炉	48.86	0	8	103	56	0	
		2号炉	49.12	0	6	96	52	0	
1月27日	123.99	1号炉	48.96	0	7	100	58	0	
		2号炉	49.60	0	9	100	50	0	
1月28日	98.46	1号炉	49.30	0	12	107	56	0	
		2号炉	49.16	0	13	99	53	0	
1月29日	63.54	1号炉	48.46	0	8	106	65	0	
		2号炉	48.48	0	7	99	57	0	
1月30日	78.06	1号炉	49.10	0	9	106	62	0	
		2号炉	49.11	0	10	116	51	1	
1月31日	106.9	1号炉	48.98	0	15	103	59	0	
		2号炉	48.88	0	11	108	57	0	

R2年2月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
2月1日	40.16	1号炉	49.23	0	27	115	64	0	
		2号炉	49.20	0	23	108	56	0	
2月2日	0	1号炉	49.31	0	22	133	55	0	
		2号炉	49.58	0	18	120	55	0	
2月3日	123.07	1号炉	15.68	0	16	98	54	1	
		2号炉	49.35	0	18	117	51	0	
2月4日	107.55	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.48	0	27	135	51	0	
2月5日	50.2	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.86	0	21	121	48	1	
2月6日	62.54	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.82	0	14	115	45	1	
2月7日	91.02	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.16	0	18	141	46	3	
2月8日	32.31	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.98	0	18	129	44	2	
2月9日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.55	0	12	112	49	0	
2月10日	124.8	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.20	0	15	104	53	1	
2月11日	55.67	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.79	0	11	109	49	1	
2月12日	49.94	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.81	0	17	106	47	1	
2月13日	60.58	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.56	0	17	107	48	1	
2月14日	118.42	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.19	0	10	127	51	0	
2月15日	28.85	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.33	0	11	106	46	0	
2月16日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.92	0	10	105	50	1	
2月17日	114.51	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.86	0	10	111	49	0	
2月18日	94.23	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.98	0	10	107	49	0	
2月19日	49.2	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.18	0	8	99	55	1	
2月20日	64.43	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.72	0	9	104	49	0	
2月21日	99.86	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.11	0	10	108	45	0	
2月22日	30.9	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.46	0	10	102	49	0	
2月23日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.35	0	10	109	52	3	
2月24日	110.27	1号炉	32.73	0	12	100	59	3	
		2号炉	49.33	0	11	99	48	3	
2月25日	117.77	1号炉	48.79	0	10	98	53	0	
		2号炉	48.44	0	12	100	49	2	
2月26日	40.47	1号炉	50.12	0	15	123	60	0	
		2号炉	49.43	0	10	109	53	0	
2月27日	72.93	1号炉	49.26	0	13	106	53	0	
		2号炉	49.04	0	9	100	56	1	
2月28日	91.67	1号炉	49.22	0	10	107	52	0	
		2号炉	48.16	0	10	102	49	1	
2月29日	29.46	1号炉	50.45	0	10	105	51	0	
		2号炉	49.73	0	10	121	48	1	

R2年3月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
3月1日	0	1号炉	48.53	0	12	106	64	0	
		2号炉	48.22	0	14	104	48	1	
3月2日	119.09	1号炉	49.36	0	11	112	55	0	
		2号炉	48.39	0	13	103	54	1	
3月3日	105.98	1号炉	48.17	0	9	102	53	0	
		2号炉	48.19	0	13	100	54	1	
3月4日	40.49	1号炉	49.09	0	10	101	55	0	
		2号炉	49.35	0	9	101	51	1	
3月5日	67.13	1号炉	48.56	0	10	102	59	0	
		2号炉	47.47	0	11	100	47	1	
3月6日	92.11	1号炉	48.32	0	13	108	56	0	
		2号炉	48.16	0	16	108	51	2	
3月7日	32.67	1号炉	49.53	0	11	99	57	0	
		2号炉	48.89	0	7	98	50	0	
3月8日	0	1号炉	48.53	0	10	101	51	0	
		2号炉	48.32	0	11	102	52	0	
3月9日	133.04	1号炉	47.21	0	11	105	54	0	
		2号炉	47.20	0	11	103	57	0	
3月10日	99.22	1号炉	47.80	0	11	98	52	0	
		2号炉	47.64	0	10	99	49	0	
3月11日	57.15	1号炉	46.53	0	11	109	58	0	
		2号炉	45.75	0	8	101	51	1	
3月12日	92.14	1号炉	46.67	0	10	104	61	0	
		2号炉	45.47	0	11	105	58	0	
3月13日	118.8	1号炉	46.00	0	10	115	58	0	
		2号炉	45.66	0	12	114	54	3	
3月14日	39.95	1号炉	46.04	0	12	109	60	0	
		2号炉	46.07	0	13	114	53	4	
3月15日	0	1号炉	46.56	0	10	115	58	0	
		2号炉	46.55	0	12	108	54	1	
3月16日	155.14	1号炉	46.25	0	11	101	54	0	
		2号炉	46.41	0	10	114	53	2	
3月17日	113.65	1号炉	47.34	0	27	140	57	1	
		2号炉	47.58	0	12	147	54	2	
3月18日	51.89	1号炉	47.94	0	15	113	55	0	
		2号炉	47.30	0	13	111	66	5	
3月19日	84.04	1号炉	47.35	0	11	107	57	0	
		2号炉	46.87	0	17	111	52	4	
3月20日	56.76	1号炉	47.81	0	16	112	58	0	
		2号炉	43.49	0	16	141	55	8	
3月21日	39.79	1号炉	47.70	0	12	110	55	0	
		2号炉	45.05	0	18	121	65	9	
3月22日	0	1号炉	47.98	0	14	103	51	0	
		2号炉	35.56	0	20	143	78	19	
3月23日	143.51	1号炉	47.70	0	22	110	53	1	
		2号炉	8.71	0	14	96	55	3	
3月24日	132.93	1号炉	48.62	0	18	110	56	1	
		2号炉	47.69	0	15	111	53	3	
3月25日	60.65	1号炉	48.00	0	8	99	56	0	
		2号炉	47.05	0	12	100	50	2	
3月26日	73.67	1号炉	47.37	0	14	124	61	0	
		2号炉	46.07	0	13	102	55	3	
3月27日	95.34	1号炉	48.01	0	15	98	56	1	
		2号炉	48.26	0	10	109	51	1	
3月28日	34.9	1号炉	48.61	0	13	106	63	1	
		2号炉	48.15	0	15	110	53	3	
3月29日	0	1号炉	48.07	0	11	100	57	0	
		2号炉	48.26	0	11	103	56	1	
3月30日	140.57	1号炉	7.59	0	9	106	106	0	
		2号炉	48.19	0	10	112	55	2	
3月31日	120.83	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.59	0	10	105	51	1	