R4年4月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	98.67	1号炉	45.06	0	14	122	56	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月2日	33.48	1号炉	44.22	0	13	112	55	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月3日	0	1号炉	46.65	0	15	110	53	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月4日	139.34	1号炉	46.33	0	18	119	58	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月5日	116.1	1号炉	43.62	0	17	121	52	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月6日	43.12	1号炉	45.2	0	20	118	56	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月7日	73.55	1号炉	44	0	18	124	52	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月8日	101.17	1号炉	48	0	12	121	58	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月9日	31.82	1号炉	45.92	0	21	126	54	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月10日	0	1号炉	46.14	0	17	117	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月11日	137.49	1号炉	44.44	0	14	132	53	3	
		2号炉	30.08	0	25	107	59	6	
4月12日	115.3	1号炉	45.01	0	13	113	54	3	
		2号炉	46.01	0	21	113	53	7	
4月13日	50.28	1号炉	46.63	0	14	116	55	2	
		2号炉	47.02	0	19	116	55	4	
4月14日	67.75	1号炉	45.65	0	19	120	55	7	
		2号炉	48.13	0	20	109	54	5	
4月15日	89.91	1号炉	42.69	0	14	122	53	4	
		2号炉	43.69	0	20	111	55	8	
4月16日	29.78	1号炉	48.57	0	15	116	43	2	
		2号炉	48.68	0	18	111	60	4	
4月17日	0	1号炉	47.24	0	15	105	56	3	
		2号炉	48.23	0	15	108	60	6	
4月18日	133.14	1号炉	46.94	0	16	114	53	3	
		2号炉	47.71	0	18	112	53	5	
4月19日	112.45	1号炉	47.52	0	13	116	56	3	
		2号炉	47.84	0	16	114	54	4	
4月20日	46.73	1号炉	48.45	0	11	119	51	2	
		2号炉	49.17	0	16	112	58	4	
4月21日	74.27	1号炉	48.03	0	14	117	56	4	
		2号炉	48.41	0	16	113	48	4	
4月22日	106.45	1号炉	45.54	0	18	125	63	2	
		2号炉	47.32	0	22	121	48	5	
4月23日	29.07	1号炉	47.87	0	16	121	58	5	
		2号炉	47.67	0	23	116	52	4	
4月24日	0	1号炉	43.28	0	19	142	57	6	
		2号炉	48.05	0	17	113	59	6	
4月25日	140.04	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.2	0	18	118	50	4	
4月26日	101.47	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.43	0	15	118	54	3	
4月27日	47.64	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	15.65	0	9	117	50	3	
4月28日	89.15	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月29日	76.77	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月30日	32.78	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.16	0	14	124	63	5	

R4年5月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.17	0	16	119	56	4	
5月2日	154.69	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.03	0	14	129	64	5	
5月3日	72.65	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.33	0	13	120	50	5	
5月4日	31.77	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.48	0	15	119	48	4	
5月5日	45.16	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.29	0	17	127	53	3	
5月6日	149.17	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.84	0	17	118	56	3	
5月7日	44.11	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.57	0	15	125	47	4	
5月8日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.58	0	15	119	47	4	
5月9日	161.76	1号炉	29.11	0	19	111	57	3	
		2号炉	49.55	0	18	114	52	4	
5月10日	111.27	1号炉	46.51	0	19	120	55	3	
		2号炉	49.43	0	17	124	54	5	
5月11日	43.14	1号炉	47.49	0	15	116	55	3	
		2号炉	49.6	0	14	111	50	4	
5月12日	67.65	1号炉	47.94	0	22	113	59	7	
		2号炉	48.58	0	12	111	48	4	
5月13日	90.17	1号炉	47.98	0	20	108	53	5	
		2号炉	48.75	0	15	109	45	5	
5月14日	28.55	1号炉	48.13	0	15	115	56	2	
		2号炉	47.93	0	18	123	49	4	
5月15日	0	1号炉	48.9	0	15	113	57	3	
		2号炉	48.67	0	18	113	56	5	
5月16日	140.03	1号炉	48.08	0	18	115	53	4	
		2号炉	48.04	0	16	111	52	4	
5月17日	106.54	1号炉	47.52	0	18	117	61	4	
		2号炉	47.66	0	16	117	60	4	
5月18日	50.7	1号炉	48.02	0	18	112	63	3	
		2号炉	48.03	0	17	112	56	4	
5月19日	83.12	1号炉	46.74	0	23	131	62	4	
		2号炉	48.88	0	20	116	57	5	
5月20日	112.93	1号炉	46.08	0	20	119	57	5	
		2号炉	46.65	0	22	125	56	5	
5月21日	31.11	1号炉	45.98	0	19	122	60	4	
		2号炉	48.01	0	23	124	60	7	
5月22日	1.88	1号炉	48.92	0	16	116	58	3	
		2号炉	48.98	0	18	119	51	4	
5月23日	131	1号炉	47.88	0	15	111	59	1	
		2号炉	48.56	0	13	109	60	4	
5月24日	109.05	1号炉	46.35	0	14	116	65	3	
		2号炉	47.63	0	18	115	51	4	
5月25日	48.44	1号炉	48.02	0	14	118	62	2	
		2号炉	47.36	0	15	142	53	5	
5月26日	76.23	1号炉	44.13	0	25	117	62	2	
		2号炉	44.66	0	20	119	55	5	
5月27日	111.23	1号炉	43.71	0	16	105	63	3	
		2号炉	11.99	0	18	107	58	8	
5月28日	29.14	1号炉	46.89	0	32	122	69	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月29日	0	1号炉	35.2	0	57	112	58	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月30日	134.37	1号炉	48.75	0	15	112	58	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
5月31日	109.34	1号炉	48.24	0	13	108	60	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

R4年6月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	44.29	1号炉	46.78	0	16	131	63	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月2日	72.47	1号炉	46.37	0	24	110	53	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月3日	104.92	1号炉	47.99	0	18	143	55	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月4日	29.16	1号炉	49.01	0	21	126	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月5日	0	1号炉	47.81	0	19	116	58	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月6日	125.5	1号炉	48.42	0	19	121	53	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月7日	107.31	1号炉	48.63	0	11	116	53	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月8日	50.21	1号炉	48.21	0	17	110	52	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月9日	76.95	1号炉	48.41	0	14	116	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月10日	107.58	1号炉	48.66	0	17	116	53	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月11日	28.92	1号炉	47.33	0	21	120	56	5	
		2号炉	2	0	0	0	0	0	
6月12日	0	1号炉	48.08	0	17	120	57	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月13日	134.65	1号炉	46.45	0	19	120	57	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月14日	103.53	1号炉	48.52	0	14	115	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
6月15日	49	1号炉	46.95	0	13	124	60	3	
		2号炉	29.21	0	15	118	63	6	
6月16日	78.75	1号炉	45.35	0	19	120	59	6	
		2号炉	44.02	0	19	115	58	7	
6月17日	102.82	1号炉	46.92	0	15	110	63	3	
		2号炉	4454	0	18	116	54	6	
6月18日	35.03	1号炉	45.64	0	21	114	57	3	
		2号炉	44.91	0	21	127	52	6	
6月19日	0	1号炉	47.7	0	12	113	66	2	
		2号炉	46.59	0	17	104	53	3	
6月20日	124.82	1号炉	47.66	0	14	116	62	2	
		2号炉	46.19	0	20	117	46	4	
6月21日	107.7	1号炉	47.47	0	15	109	56	4	
		2号炉	46.1	0	13	112	45	5	
6月22日	46.23	1号炉	48.26	0	13	107	56	1	
		2号炉	48.51	0	20	103	59	3	
6月23日	67.56	1号炉	47.98	0	15	114	53	2	
		2号炉	48.23	0	21	117	54	4	
6月24日	101.11	1号炉	48.12	0	14	105	55	3	
		2号炉	48.02	0	19	106	55	5	
6月25日	31.42	1号炉	47.99	0	17	111	53	3	
		2号炉	48.01	0	19	134	46	5	
6月26日	0	1号炉	48.02	0	12	108	59	3	
		2号炉	48.14	0	18	108	63	5	
6月27日	130.83	1号炉	45.42	0	26	105	59	4	
		2号炉	45.88	0	17	110	42	5	
6月28日	105.46	1号炉	46.3	0	15	110	50	3	
		2号炉	46.1	0	15	115	40	5	
6月29日	48	1号炉	44.06	0	14	105	53	3	
		2号炉	45.02	0	16	113	45	3	
6月30日	68.31	1号炉	46.72	0	15	114	47	2	
		2号炉	47.63	0	19	109	50	3	

R4年7月環境計測結果

過　去　の　環　境　計　測　結　果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日　付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	97.02	1号炉	43.61	0	16	137	50	3	
		2号炉	46.35	0	32	122	46	6	
7月2日	30.19	1号炉	46.46	0	19	111	48	4	
		2号炉	48.22	0	16	112	44	2	
7月3日	10.82	1号炉	48	0	13	110	50	3	
		2号炉	48.02	0	15	114	45	4	
7月4日	133.38	1号炉	44.21	0	16	115	54	4	
		2号炉	44.4	0	17	112	57	5	
7月5日	106.49	1号炉	46.06	0	21	115	47	3	
		2号炉	46.09	0	24	117	55	3	
7月6日	44.83	1号炉	46.15	0	13	112	51	4	
		2号炉	46.13	0	12	114	53	2	
7月7日	68.9	1号炉	45.54	0	19	119	50	3	
		2号炉	46.05	0	16	110	46	4	
7月8日	98.71	1号炉	45.38	0	17	110	59	3	
		2号炉	45.01	0	17	111	56	3	
7月9日	32.42	1号炉	45.41	0	12	133	51	1	
		2号炉	46.32	0	20	158	65	3	
7月10日	0	1号炉	46.06	0	13	109	52	2	
		2号炉	46.32	0	12	110	59	2	
7月11日	125.26	1号炉	48.81	0	12	112	53	2	
		2号炉	45.8	0	15	117	49	4	
7月12日	103.12	1号炉	46.16	0	10	106	50	1	
		2号炉	46.17	0	14	106	58	4	
7月13日	49.28	1号炉	46.5	0	11	110	51	1	
		2号炉	46.59	0	14	111	63	3	
7月14日	68.7	1号炉	46.15	0	12	112	51	1	
		2号炉	46.43	0	15	113	59	4	
7月15日	103.18	1号炉	46.01	0	11	109	52	2	
		2号炉	46.07	0	13	107	61	5	
7月16日	35.33	1号炉	46.15	0	8	108	54	1	
		2号炉	46.85	0	15	104	66	3	
7月17日	0	1号炉	46.10	0	17	123	54	2	
		2号炉	46.35	0	11	114	63	6	
7月18日	109.5	1号炉	46.24	0	10	115	52	1	
		2号炉	46.32	0	10	121	70	4	
7月19日	104.46	1号炉	45.89	0	11	111	48	2	
		2号炉	45.51	0	13	113	65	4	
7月20日	45.91	1号炉	13.01	0	3	60	50	4	
		2号炉	46.12	0	18	110	61	5	
7月21日	72.32	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	43	0.001	16	112	62	4	
7月22日	117.57	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.14	0.004	12	107	73	6	
7月23日	32.62	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	43.02	0.001	16	112	91	3	
7月24日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.94	0.001	20	119	68	5	
7月25日	138.48	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	41.11	0.001	18	120	78	5	
7月26日	114.5	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.03	0.001	30	109	71	7	
7月27日	51.81	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.58	0.001	21	112	61	5	
7月28日	72.74	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.12	0	29	111	50	7	
7月29日	104.76	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.19	0	18	113	52	5	
7月30日	33.93	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.55	0.001	19	109	56	4	
7月31日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.31	0.001	19	109	59	9	

R4年8月 環境計測結果

過　去　の　環　境　計　測　結　果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日　付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	123.61	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.67	0.001	19	108	59	5	
8月2日	101.85	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.53	0	26	116	53	6	
8月3日	44	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.55	0	14	108	60	5	
8月4日	73.81	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.71	0	12	106	63	4	
8月5日	108.06	1号炉	30.08	0	18	113	50	4	
		2号炉	46.01	0	16	112	55	4	
8月6日	41.07	1号炉	45.35	0	19	113	51	3	
		2号炉	45.94	0	24	111	56	8	
8月7日	0	1号炉	46.14	0	12	123	45	1	
		2号炉	46.26	0	16	107	58	4	
8月8日	138.82	1号炉	46.03	0	14	116	45	2	
		2号炉	46.2	0	20	120	66	4	
8月9日	114.21	1号炉	46.17	0	14	117	53	3	
		2号炉	45.97	0	25	120	57	8	
8月10日	58.11	1号炉	46.06	0	15	116	53	2	
		2号炉	46.34	0	17	114	62	8	
8月11日	48.08	1号炉	46.08	0	13	118	43	2	
		2号炉	46.18	0	22	121	57	6	
8月12日	107.71	1号炉	46.15	0	19	119	44	4	
		2号炉	45.69	0	22	120	50	8	
8月13日	29.39	1号炉	46	0	18	120	51	2	
		2号炉	46.19	0	23	121	50	5	
8月14日	0	1号炉	45.27	0	16	115	46	3	
		2号炉	44.81	0	15	109	55	3	
8月15日	140.96	1号炉	45.96	0	16	117	45	2	
		2号炉	46.15	0	16	116	53	3	
8月16日	104.81	1号炉	46.17	0	14	117	42	1	
		2号炉	46.16	0	15	112	61	2	
8月17日	42.54	1号炉	45.49	0	12	117	43	2	
		2号炉	45.75	0	22	113	60	6	
8月18日	73.06	1号炉	46.16	0	12	121	46	2	
		2号炉	46.26	0	17	116	56	3	
8月19日	107.8	1号炉	46.07	0	15	118	51	3	
		2号炉	44.81	0	17	116	63	3	
8月20日	41.16	1号炉	46.41	0	13	123	44	1	
		2号炉	45.95	0	17	123	61	4	
8月21日	0	1号炉	45.42	0	15	115	49	3	
		2号炉	45.59	0	14	114	59	2	
8月22日	130.25	1号炉	46.85	0	13	117	43	2	
		2号炉	14.06	0	14	111	57	2	
8月23日	112	1号炉	46.37	0	11	112	40	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月24日	55.74	1号炉	45.75	0	13	118	46	1	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月25日	81.57	1号炉	45.3	0	14	124	50	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月26日	106.37	1号炉	46.68	0	27	141	52	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月27日	30.31	1号炉	46.79	0	13	121	51	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月28日	0	1号炉	46.82	0	15	127	48	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月29日	134.79	1号炉	46.17	0	18	126	47	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月30日	115	1号炉	46.09	0	16	127	46	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月31日	54.74	1号炉	46.29	0	26	121	53	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

R4年9月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
9月1日	76.85	1号炉	46.13	0	28	115	49	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
9月2日	106.06	1号炉	43.92	0	18	122	51	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
9月3日	41.04	1号炉	46.75	0	15	118	51	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
9月4日	0	1号炉	45.87	0	18	122	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
9月5日	148.14	1号炉	44.88	0	17	128	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
9月6日	73.4	1号炉	45.41	0	15	127	54	3	
		2号炉	24.48	0	20	110	55	6	
9月7日	62.59	1号炉	46.1	0	16	117	59	3	
		2号炉	46.16	0	17	119	53	5	
9月8日	95.3	1号炉	46.14	0	18	105	49	4	
		2号炉	47.18	0	17	115	54	3	
9月9日	135.63	1号炉	44.38	0	14	127	59	3	
		2号炉	44.95	0	18	115	52	4	
9月10日	48.46	1号炉	46.35	0	13	117	54	3	
		2号炉	46.85	0	17	127	56	4	
9月11日	0	1号炉	47.3	0	15	113	56	3	
		2号炉	46.75	0	24	118	60	7	
9月12日	151.89	1号炉	42.13	0	18	118	55	5	
		2号炉	40.64	0	24	115	57	9	
9月13日	119.43	1号炉	45.71	0	17	119	54	3	
		2号炉	46.76	0	19	120	54	5	
9月14日	65	1号炉	46.18	0	18	115	50	4	
		2号炉	46.17	0	24	115	57	7	
9月15日	86.14	1号炉	46.62	0	19	120	61	4	
		2号炉	46.29	0	19	119	60	6	
9月16日	122.12	1号炉	47.51	0	20	124	51	2	
		2号炉	45.89	0	19	112	54	7	
9月17日	45.58	1号炉	47.96	0	26	115	51	6	
		2号炉	45.99	0	18	125	58	6	
9月18日	0	1号炉	47.81	0	21	129	54	4	
		2号炉	46.11	0	22	117	66	8	
9月19日	45.15	1号炉	44.58	0	30	118	45	5	
		2号炉	42.41	0	33	116	60	12	
9月20日	107.92	1号炉	46.36	0	19	113	59	2	
		2号炉	45.72	0	18	126	68	7	
9月21日	74.34	1号炉	47.42	0	16	118	49	2	
		2号炉	44.68	0	23	119	65	10	
9月22日	130.35	1号炉	48.15	0	16	126	55	1	
		2号炉	46.74	0	12	117	56	2	
9月23日	80.24	1号炉	47.21	0	16	130	49	3	
		2号炉	46.94	0	18	114	54	4	
9月24日	57.04	1号炉	48.12	0	14	121	61	2	
		2号炉	46.64	0	15	112	53	4	
9月25日	0	1号炉	48.15	0	18	119	53	2	
		2号炉	46.11	0	21	120	61	6	
9月26日	158.91	1号炉	47.39	0	18	132	58	3	
		2号炉	47.59	0	20	122	56	3	
9月27日	132.64	1号炉	47.51	0	16	114	64	3	
		2号炉	46.38	0	19	121	54	5	
9月28日	68.74	1号炉	47.25	0	13	116	62	3	
		2号炉	46.09	0	22	113	53	7	
9月29日	96.15	1号炉	48.48	0	14	117	52	2	
		2号炉	46.58	0	28	114	55	9	
9月30日	133.23	1号炉	47.24	0	21	126	53	3	
		2号炉	46.07	0	31	114	58	7	

R4年10月環境計測結果

過　去　の　環　境　計　測　結　果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日　付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
10月1日	34.86	1号炉	48.01	0	18	126	56	3	
		2号炉	46.62	0	25	115	55	8	
10月2日	0	1号炉	48.01	0	20	113	50	4	
		2号炉	46.55	0	20	113	56	7	
10月3日	137.41	1号炉	46.05	0	25	115	60	5	
		2号炉	44.13	0	23	108	63	4	
10月4日	109.67	1号炉	45.25	0	19	122	51	4	
		2号炉	43.51	0	24	114	60	5	
10月5日	50.1	1号炉	44.8	0	15	116	52	5	
		2号炉	46.16	0	28	117	51	5	
10月6日	70.18	1号炉	41.66	0	21	122	63	4	
		2号炉	44.34	0	29	118	58	6	
10月7日	96.22	1号炉	41.77	0	16	121	52	5	
		2号炉	45.19	0	15	118	56	5	
10月8日	31.57	1号炉	48.04	0	18	127	58	4	
		2号炉	46.73	0	19	111	59	5	
10月9日	0	1号炉	47.6	0	15	114	53	4	
		2号炉	46.47	0	23	115	60	6	
10月10日	106.88	1号炉	47.47	0	15	111	56	2	
		2号炉	45.09	0	28	112	64	7	
10月11日	121.22	1号炉	15.07	0	15	111	61	2	
		2号炉	46.04	0	18	118	61	2	
10月12日	55.94	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	14.05	0	16	108	58	5	
10月13日	81.15	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月14日	100.87	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月15日	33.13	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月16日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月17日	125.98	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月18日	106.3	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月19日	53.45	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月20日	76.91	1号炉	27.68	0	14	114	56	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
10月21日	104.49	1号炉	45.7	0	14	121	52	4	
		2号炉	31.4	0	17	123	61	9	
10月22日	30.51	1号炉	45.76	0	19	114	58	8	
		2号炉	46.62	0	25	115	66	9	
10月23日	0	1号炉	46.38	0	14	115	58	4	
		2号炉	44.26	0	16	123	55	6	
10月24日	127.53	1号炉	45.53	0	18	121	56	4	
		2号炉	47.1	0	19	128	58	6	
10月25日	94.36	1号炉	44.12	0	16	131	57	4	
		2号炉	43.96	0	17	137	57	6	
10月26日	53.62	1号炉	48.17	0	14	125	60	4	
		2号炉	47.35	0	18	120	57	6	
10月27日	70.41	1号炉	47.83	0	13	118	57	3	
		2号炉	44.28	0	28	117	60	12	
10月28日	108.32	1号炉	46.33	0	14	120	60	5	
		2号炉	41.13	0	16	126	63	7	
10月29日	35.9	1号炉	43.94	0	27	136	57	3	
		2号炉	44.31	0	16	128	60	7	
10月30日	0	1号炉	47.66	0	12	115	61	3	
		2号炉	46.13	0	15	112	64	7	
10月31日	131.66	1号炉	48.09	0	15	131	57	3	
		2号炉	46.31	0	37	112	57	10	

R4年11月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
11月1日	106.31	1号炉	44.44	0	16	119	63	5	
		2号炉	43.86	0	26	114	61	5	
11月2日	50.67	1号炉	47.2	0	15	109	56	3	
		2号炉	46.42	0	15	118	60	5	
11月3日	36.28	1号炉	48.43	0	16	109	58	3	
		2号炉	48.32	0	17	113	65	9	
11月4日	112.11	1号炉	47.79	0	12	113	57	4	
		2号炉	48.31	0	16	121	66	6	
11月5日	33.35	1号炉	46.32	0	12	123	58	3	
		2号炉	46.79	0	24	124	56	6	
11月6日	0	1号炉	49.4	0	13	110	59	3	
		2号炉	45.73	0	21	113	63	6	
11月7日	144.97	1号炉	45.81	0	16	116	61	4	
		2号炉	40.44	0	24	122	63	9	
11月8日	104.21	1号炉	48.09	0	13	125	54	4	
		2号炉	48.05	0	16	119	65	9	
11月9日	41.4	1号炉	44.63	0	19	128	57	5	
		2号炉	46.33	0	23	125	66	8	
11月10日	70.26	1号炉	48.25	0	14	119	55	4	
		2号炉	47.54	0	15	116	60	4	
11月11日	104.39	1号炉	47.45	0	36	120	54	3	
		2号炉	47.31	0	18	120	58	7	
11月12日	32.33	1号炉	47.45	0	15	115	57	3	
		2号炉	47.58	0	17	121	55	6	
11月13日	0	1号炉	49.18	0	13	111	56	2	
		2号炉	44.63	0	16	120	55	10	
11月14日	119.13	1号炉	48.49	0	14	123	53	3	
		2号炉	12.72	0	13	114	62	8	
11月15日	106.79	1号炉	48.76	0	13	110	65	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月16日	46.11	1号炉	48.16	0	10	119	60	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月17日	73.75	1号炉	48.49	0	11	136	57	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月18日	101.54	1号炉	48.88	0	12	115	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月19日	31.45	1号炉	48.07	0	20	135	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月20日	0	1号炉	48.86	0	13	116	59	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月21日	127.32	1号炉	48.07	0	17	131	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月22日	113.06	1号炉	48.55	0	15	115	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月23日	14.04	1号炉	48.36	0	16	118	60	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月24日	87.42	1号炉	49.16	0	11	111	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月25日	111.1	1号炉	46.56	0	16	109	60	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月26日	44.18	1号炉	48.83	0	14	115	58	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月27日	0	1号炉	48.22	0	17	104	61	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月28日	132.03	1号炉	47.27	0	13	103	60	4	
		2号炉	31.99	0	18	121	62	11	
11月29日	96.76	1号炉	48.1	0	20	109	54	3	
		2号炉	47.54	0	18	111	63	7	
11月30日	54.57	1号炉	48.43	0	22	120	54	4	
		2号炉	45.57	0	19	123	60	6	

R4年12月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
12月1日	69.42	1号炉	48.28	0	18	120	55	4	
		2号炉	45.66	0	33	117	59	12	
12月2日	103.18	1号炉	46.79	0	16	115	58	4	
		2号炉	46.65	0	20	110	62	8	
12月3日	33.27	1号炉	47.21	0	14	111	64	5	
		2号炉	47.62	0	14	122	54	6	
12月4日	0	1号炉	47.16	0	18	116	57	4	
		2号炉	47.09	0	31	112	59	9	
12月5日	122.82	1号炉	46.05	0	16	125	57	3	
		2号炉	46.32	0	23	112	56	9	
12月6日	111.61	1号炉	47.01	0	14	104	61	3	
		2号炉	47.04	0	30	106	63	7	
12月7日	53.95	1号炉	48.07	0	14	116	58	3	
		2号炉	48	0	21	118	55	6	
12月8日	84.97	1号炉	44.21	0	16	112	57	4	
		2号炉	44.45	0	20	122	53	5	
12月9日	109.68	1号炉	44.8	0	16	119	58	4	
		2号炉	46.21	0	22	108	58	7	
12月10日	31.77	1号炉	45.92	0	17	119	57	4	
		2号炉	46.06	0	17	114	57	5	
12月11日	0	1号炉	45.18	0	17	107	61	4	
		2号炉	45.88	0	16	110	53	5	
12月12日	136.76	1号炉	46.09	0	14	107	61	6	
		2号炉	46.13	0	18	114	56	8	
12月13日	115.79	1号炉	44.98	0	12	101	60	3	
		2号炉	45.16	0	15	114	60	4	
12月14日	61.7	1号炉	46.37	0	14	113	58	4	
		2号炉	46.35	0	19	111	60	6	
12月15日	72.23	1号炉	44.35	0	13	106	64	4	
		2号炉	44.51	0	14	109	54	4	
12月16日	108.07	1号炉	44.88	0	14	117	62	4	
		2号炉	44.65	0	25	196	55	7	
12月17日	31.99	1号炉	45.84	0	18	106	62	6	
		2号炉	43.07	0	13	104	63	5	
12月18日	0	1号炉	48.12	0	14	110	60	3	
		2号炉	48.2	0	17	112	55	5	
12月19日	120.42	1号炉	47.45	0	11	111	61	3	
		2号炉	46.07	0	12	106	71	8	
12月20日	112.23	1号炉	43.85	0	8	85	59	3	
		2号炉	43.59	0	11	107	67	6	
12月21日	61.24	1号炉	46.37	0	10	102	61	5	
		2号炉	46.47	0	11	100	63	7	
12月22日	78.3	1号炉	46.13	0	14	129	62	4	
		2号炉	46.46	0	14	113	64	7	
12月23日	78.87	1号炉	47.01	0	10	115	61	4	
		2号炉	46.57	0	12	114	62	4	
12月24日	28.64	1号炉	45.86	0	7	90	61	3	
		2号炉	46.29	0	13	96	61	4	
12月25日	0	1号炉	46.16	0	3	111	59	2	
		2号炉	46.41	0	10	96	61	6	
12月26日	137.67	1号炉	45.47	0	8	100	61	3	
		2号炉	44.94	0	9	117	64	5	
12月27日	126.57	1号炉	44.48	0	5	111	59	3	
		2号炉	45.1	0	16	102	60	4	
12月28日	80.25	1号炉	46.08	0	7	112	63	3	
		2号炉	46.02	0	8	102	63	4	
12月29日	96.15	1号炉	46.12	0	8	112	58	4	
		2号炉	45.14	0	14	100	63	3	
12月30日	112.87	1号炉	45.8	0	8	95	61	3	
		2号炉	44.32	0	16	91	62	4	
12月31日	19.99	1号炉	45.68	0	15	105	58	4	
		2号炉	42.98	0	20	105	58	7	

R5年1月環境計測結果

過　去　の　環　境　計　測　結　果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日　付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
1月1日	0	1号炉	45.9	0	8	101	60	3	
		2号炉	44.93	0	10	100	62	4	
1月2日	16.81	1号炉	46.25	0	10	113	63	3	
		2号炉	44.73	0	10	104	62	5	
1月3日	12.74	1号炉	44.34	0	6	95	59	3	
		2号炉	44.43	0	9	94	60	8	
1月4日	77.31	1号炉	13.85	0	9	116	62	2	
		2号炉	46.92	0	11	102	66	4	
1月5日	142.94	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.4	0	7	103	62	4	
1月6日	172.13	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.4	0	6	87	60	4	
1月7日	42.5	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.95	0	11	97	66	5	
1月8日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.02	0	20	110	55	4	
1月9日	106.49	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.53	0	18	110	55	4	
1月10日	122.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.36	0	23	112	60	4	
1月11日	59.78	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.66	0	16	113	56	4	
1月12日	80.11	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.82	0	29	117	57	5	
1月13日	103.92	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	44.15	0	25	126	57	7	
1月14日	26.02	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.98	0	28	110	61	7	
1月15日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.25	0	18	113	59	6	
1月16日	123.67	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.21	0	25	114	63	5	
1月17日	106.14	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.22	0	18	120	64	7	
1月18日	48.99	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.36	0	18	126	58	4	
1月19日	68.35	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.35	0	17	120	49	4	
1月20日	104.88	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.74	0	22	119	63	6	
1月21日	35.8	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.71	0	20	129	57	6	
1月22日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.08	0	23	121	60	8	
1月23日	123.51	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.64	0	18	114	63	5	
1月24日	83.12	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.03	0	18	115	63	6	
1月25日	24.5	1号炉	24.18	0	11	91	53	5	
		2号炉	48.3	0	23	111	59	6	
1月26日	57.04	1号炉	47.91	0	10	103	56	3	
		2号炉	48.45	0	12	111	64	5	
1月27日	83.36	1号炉	48.11	0	22	111	55	4	
		2号炉	48.76	0	14	111	57	4	
1月28日	27.95	1号炉	48.15	0	10	109	55	3	
		2号炉	48.43	0	14	111	61	4	
1月29日	0	1号炉	49.1	0	14	113	53	2	
		2号炉	48.74	0	16	112	59	5	
1月30日	110.17	1号炉	48.65	0	13	114	54	4	
		2号炉	48.87	0	22	111	59	6	
1月31日	101.85	1号炉	48.3	0	9	105	57	2	
		2号炉	48.25	0	10	109	57	4	

R5年2月 環境計測結果

過去の環境計測結果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
2月1日	51.5	1号炉	48.07	0	12	111	59	2	
		2号炉	48.38	0	14	107	58	4	
2月2日	68.55	1号炉	47.91	0	19	133	59	3	
		2号炉	48.48	0	16	116	58	4	
2月3日	97.8	1号炉	46.94	0	16	130	56	5	
		2号炉	48.17	0	20	119	59	5	
2月4日	29.02	1号炉	48.15	0	12	109	57	4	
		2号炉	49.21	0	19	110	57	4	
2月5日	0	1号炉	48.38	0	11	115	61	4	
		2号炉	48.41	0	12	107	61	4	
2月6日	117.75	1号炉	47.54	0	16	116	55	3	
		2号炉	48.01	0	15	113	55	4	
2月7日	105.6	1号炉	48.21	0	14	115	52	3	
		2号炉	15.7	0	18	113	60	5	
2月8日	52.42	1号炉	48.58	0	13	114	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月9日	62.83	1号炉	48.27	0	15	122	60	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月10日	86.92	1号炉	48.78	0	14	122	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月11日	20.88	1号炉	48.47	0	14	112	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月12日	0	1号炉	48.1	0	16	128	55	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月13日	107.46	1号炉	48.08	0	18	120	58	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月14日	100.87	1号炉	48.35	0	18	122	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月15日	40.72	1号炉	47.8	0	13	126	57	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月16日	68.93	1号炉	48.04	0	11	117	61	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月17日	95.51	1号炉	48.6	0	16	124	52	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月18日	25.74	1号炉	47.38	0	18	121	54	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月19日	0	1号炉	47.9	0	26	117	60	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月20日	109.48	1号炉	47.41	0	17	118	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月21日	99.77	1号炉	48.12	0	16	121	54	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月22日	43.28	1号炉	48.28	0	12	107	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月23日	33.76	1号炉	48.26	0	13	124	58	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月24日	95.38	1号炉	48.14	0	26	120	56	7	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月25日	24.92	1号炉	46.59	0	14	122	60	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月26日	0	1号炉	48.71	0	16	135	61	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月27日	126.73	1号炉	48.05	0	15	128	65	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月28日	98.15	1号炉	48.24	0	13	119	63	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

R5年3月環境計測結果

過　去　の　環　境　計　測　結　果 （O_2 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値）									
日　付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
3月1日	41.72	1号炉	48.07	0	13	108	50	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
3月2日	60.52	1号炉	46.2	0	13	123	55	4	
		2号炉	46.56	0	18	111	64	5	
3月3日	91.33	1号炉	45.49	0	14	113	56	4	
		2号炉	43.9	0	27	110	60	8	
3月4日	29.44	1号炉	44.82	0	12	113	61	4	
		2号炉	44.64	0	16	120	54	4	
3月5日	0	1号炉	44.87	0	11	108	51	4	
		2号炉	44.68	0	11	117	55	3	
3月6日	124.48	1号炉	44.84	0	15	109	54	3	
		2号炉	45.01	0	16	120	50	4	
3月7日	102.97	1号炉	43.14	0	16	112	60	5	
		2号炉	43.26	0	16	116	57	4	
3月8日	41.65	1号炉	45.17	0	15	97	63	5	
		2号炉	44.53	0	15	113	57	5	
3月9日	74.53	1号炉	41.66	0	17	115	55	7	
		2号炉	41.28	0	23	132	63	5	
3月10日	113.03	1号炉	42.63	0	20	115	56	6	
		2号炉	43.23	0	18	116	58	5	
3月11日	27.76	1号炉	45.1	0	22	132	61	5	
		2号炉	44.43	0	21	134	63	4	
3月12日	0	1号炉	45.33	0	22	121	60	6	
		2号炉	45.49	0	20	119	58	4	
3月13日	124.03	1号炉	44.58	0	19	119	54	5	
		2号炉	45.12	0	14	116	59	4	
3月14日	106.37	1号炉	44.34	0	17	118	59	5	
		2号炉	44.71	0	16	122	61	5	
3月15日	44.25	1号炉	45.33	0	17	119	63	5	
		2号炉	44.78	0	15	129	62	5	
3月16日	68.35	1号炉	42.47	0	16	118	58	6	
		2号炉	43.61	0	21	118	61	5	
3月17日	114.35	1号炉	44.72	0	25	123	56	7	
		2号炉	44.69	0	18	122	59	7	
3月18日	26.26	1号炉	46.14	0	18	114	53	4	
		2号炉	46.21	0	21	118	58	5	
3月19日	0	1号炉	44.94	0	17	126	55	4	
		2号炉	45.75	0	20	117	61	4	
3月20日	128.4	1号炉	46.25	0	16	115	58	4	
		2号炉	46.13	0	16	116	58	4	
3月21日	60.5	1号炉	45	0	16	117	57	4	
		2号炉	44.82	0	14	110	69	4	
3月22日	53.31	1号炉	45.74	0	17	110	55	4	
		2号炉	45.68	0	16	110	58	4	
3月23日	58.83	1号炉	46.05	0	16	117	56	4	
		2号炉	46.08	0	17	116	62	4	
3月24日	118.65	1号炉	43.78	0	14	117	58	3	
		2号炉	41.9	0	16	133	64	5	
3月25日	32.42	1号炉	46.15	0	15	113	54	3	
		2号炉	46.47	0	14	118	58	4	
3月26日	0	1号炉	46.17	0	17	109	62	2	
		2号炉	46.76	0	15	121	63	4	
3月27日	128.75	1号炉	42.9	0	16	122	60	4	
		2号炉	44.19	0	19	131	69	4	
3月28日	117.29	1号炉	46.03	0	11	110	62	3	
		2号炉	46.16	0	12	113	59	4	
3月29日	55.17	1号炉	45.8	0	18	100	56	4	
		2号炉	45.59	0	12	117	62	4	
3月30日	76.96	1号炉	42.58	0	17	109	64	6	
		2号炉	43.95	0	16	150	53	6	
3月31日	119.22	1号炉	14.09	0	16	108	58	6	
		2号炉	46.08	0	23	117	55	7	