

R6年4月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m ³ N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m ³ N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	128.76	1号炉	44.21	0	14	111	57	4	
		2号炉	13.84	0	10	116	54	6	
4月2日	113.27	1号炉	47.81	0	14	111	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月3日	36.44	1号炉	47.12	0	13	121	50	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月4日	64.66	1号炉	48.05	0	14	123	55	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月5日	89.37	1号炉	48.05	0	14	117	50	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月6日	32.09	1号炉	48.02	0	12	115	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月7日	0	1号炉	48.12	0	12	116	54	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月8日	135.57	1号炉	47.46	0	11	112	53	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月9日	102.79	1号炉	48.68	0	13	116	53	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月10日	42.48	1号炉	48.48	0	16	125	53	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月11日	68.7	1号炉	48.12	0	16	125	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月12日	113.87	1号炉	47.75	0	17	115	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月13日	33.56	1号炉	47.3	0	19	130	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月14日	0	1号炉	48.07	0	16	122	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月15日	134.4	1号炉	48.31	0	15	119	54	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月16日	109.02	1号炉	48.31	0	15	125	56	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月17日	49.24	1号炉	49.92	0	15	119	52	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月18日	71.54	1号炉	48.16	0	16	123	55	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月19日	105.67	1号炉	45.61	0	17	118	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月20日	32.8	1号炉	45.62	0	14	118	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月21日	0	1号炉	47.22	0	20	124	57	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月22日	124.82	1号炉	48.12	0	18	115	56	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月23日	101.72	1号炉	49.02	0	17	121	60	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月24日	44.06	1号炉	48.13	0	15	119	58	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月25日	77.31	1号炉	48.31	0	14	131	55	3	
		2号炉	21.68	0	15	120	52	6	
4月26日	106.24	1号炉	46.27	0	14	121	60	3	
		2号炉	46.25	0	18	124	43	3	
4月27日	34.19	1号炉	46.62	0	15	116	54	3	
		2号炉	47.77	0	15	115	41	5	
4月28日	0	1号炉	46.85	0	14	121	56	2	
		2号炉	44.85	0	14	113	52	4	
4月29日	91.31	1号炉	46.24	0	16	114	53	2	
		2号炉	46.47	0	12	121	40	3	
4月30日	112.22	1号炉	46.33	0	19	116	55	4	
		2号炉	45.51	0	26	128	43	3	

R6年5月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m ³ N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m ³ N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	55.02	1号炉	47.11	0	16	122	55	3	
		2号炉	47.11	0	17	128	42	3	
5月2日	100.46	1号炉	20.53	0	17	115	62	5	
		2号炉	46.57	0	19	131	48	3	
5月3日	55.86	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50	0	17	126	50	2	
5月4日	26.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.12	0	16	116	47	3	
5月5日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.25	0	13	118	53	4	
5月6日	116.97	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.11	0	17	126	53	3	
5月7日	133.31	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.47	0	15	121	46	2	
5月8日	52.98	1号炉	33.65	0	18	125	60	5	
		2号炉	49.42	0	14	116	49	2	
5月9日	71.29	1号炉	48.15	0	17	114	50	4	
		2号炉	43.14	0	15	114	43	4	
5月10日	109.79	1号炉	48.67	0	13	111	55	2	
		2号炉	48.15	0	14	114	51	2	
5月11日	31.67	1号炉	49.99	0	13	121	52	3	
		2号炉	49.01	0	12	114	49	2	
5月12日	0	1号炉	47.67	0	14	116	58	4	
		2号炉	46.45	0	16	116	48	5	
5月13日	125.87	1号炉	48.68	0	19	114	56	2	
		2号炉	49.27	0	21	125	48	4	
5月14日	107.74	1号炉	45.15	0	19	129	61	7	
		2号炉	46.16	0	21	126	51	6	
5月15日	47.94	1号炉	47.62	0	14	126	56	3	
		2号炉	48.09	0	19	127	48	4	
5月16日	71.37	1号炉	48.89	0	22	131	57	6	
		2号炉	47.99	0	17	114	47	4	
5月17日	96.5	1号炉	47.78	0	16	125	56	3	
		2号炉	48.39	0	15	123	48	4	
5月18日	26.93	1号炉	49.15	0	17	121	55	4	
		2号炉	48.38	0	13	125	56	5	
5月19日	1.42	1号炉	50	0	14	116	54	3	
		2号炉	49.98	0	12	116	46	4	
5月20日	133.73	1号炉	49.11	0	15	124	57	3	
		2号炉	47.17	0	19	123	50	3	
5月21日	109.86	1号炉	48.66	0	16	125	58	4	
		2号炉	48.61	0	14	114	44	2	
5月22日	48.03	1号炉	47.98	0	14	122	57	5	
		2号炉	48.05	0	14	123	49	3	
5月23日	80.22	1号炉	48.87	0	17	122	60	3	
		2号炉	48.25	0	19	120	47	6	
5月24日	112.63	1号炉	14.79	0	13	117	62	6	
		2号炉	46.38	0	15	116	46	5	
5月25日	29.73	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.81	0	15	131	48	4	
5月26日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.18	0	19	118	56	7	
5月27日	133.81	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.33	0	19	117	54	3	
5月28日	104.98	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.57	0	14	127	57	4	
5月29日	53.26	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.87	0	17	133	48	6	
5月30日	70.28	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.28	0	18	126	60	6	
5月31日	97.35	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.74	0	19	121	52	7	

R6年6月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	31.51	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.31	0	18	111	55	6	
6月2日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.99	0	18	112	56	7	
6月3日	130.37	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.08	0	28	120	53	5	
6月4日	112.52	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.31	0	33	112	49	8	
6月5日	47.71	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.67	0	18	113	49	4	
6月6日	84.65	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.89	0	19	109	45	3	
6月7日	101.17	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.99	0	17	125	49	5	
6月8日	30.68	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48	0	16	113	47	7	
6月9日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.02	0	18	122	45	6	
6月10日	128.49	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.01	0	22	121	55	7	
6月11日	101.26	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.04	0	19	121	46	6	
6月12日	42.6	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.44	0	18	117	47	5	
6月13日	68.66	1号炉	33.43	0	20	112	50	8	
		2号炉	46.2	0	17	120	46	5	
6月14日	98.26	1号炉	47.93	0	18	117	52	3	
		2号炉	45.58	0	19	131	46	9	
6月15日	31.88	1号炉	47.61	0	14	113	52	3	
		2号炉	46.25	0	15	114	48	7	
6月16日	0	1号炉	48.17	0	15	116	58	3	
		2号炉	48.65	0	19	112	51	5	
6月17日	128.12	1号炉	45.31	0	18	123	53	3	
		2号炉	44.59	0	17	125	44	5	
6月18日	99.19	1号炉	50.27	0	24	122	56	3	
		2号炉	48.55	0	13	121	55	4	
6月19日	48.72	1号炉	52.01	0	16	122	58	6	
		2号炉	48.62	0	21	121	55	5	
6月20日	72.3	1号炉	46.76	0	22	124	63	7	
		2号炉	46.1	0	19	120	52	9	
6月21日	93.41	1号炉	49.54	0	13	125	59	4	
		2号炉	47.36	0	13	123	61	5	
6月22日	32.34	1号炉	50.84	0	31	122	59	6	
		2号炉	49.05	0	15	126	54	5	
6月23日	0	1号炉	47.85	0	31	130	61	7	
		2号炉	47.75	0	19	128	51	5	
6月24日	116.13	1号炉	47.02	0	16	122	65	3	
		2号炉	49.03	0	14	118	55	5	
6月25日	96.41	1号炉	47.76	0	10	117	57	3	
		2号炉	46.47	0	20	119	52	6	
6月26日	44.68	1号炉	50.27	0	23	135	61	7	
		2号炉	48.09	0	19	123	42	6	
6月27日	70.68	1号炉	50.04	0	17	120	61	6	
		2号炉	48.27	0	14	134	56	5	
6月28日	88.03	1号炉	49.12	0	20	123	60	3	
		2号炉	48.67	0	28	129	56	6	
6月29日	32.68	1号炉	42.09	0	27	169	93	10	
		2号炉	26.33	0	16	118	52	9	
6月30日	0	1号炉	48	0	16	117	60	4	
		2号炉	51.31	0	18	116	48	5	

R6年7月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m ³ N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m ³ N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	111.41	1号炉	45.48	0	22	114	58	5	
		2号炉	51.03	0	19	129	58	5	
7月2日	93.94	1号炉	0	0	193	138	58	58	
		2号炉	44.95	0	14	124	56	5	
7月3日	40.78	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.63	0	17	129	47	3	
7月4日	77.18	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	16.23	0	11	119	53	4	
7月5日	96.9	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月6日	30.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月7日	12.22	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月8日	126.39	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月9日	102.96	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月10日	45.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月11日	59.52	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	10.79	0	18	102	43	6	
7月12日	93.15	1号炉	34.35	0	16	111	63	10	
		2号炉	51.46	0	20	121	51	5	
7月13日	32.18	1号炉	48.21	0	18	113	59	4	
		2号炉	50.98	0	18	113	44	5	
7月14日	0	1号炉	49.12	0	19	123	56	4	
		2号炉	50.25	0	21	114	55	7	
7月15日	102.04	1号炉	49.97	0	20	117	54	7	
		2号炉	49.45	0	18	124	46	4	
7月16日	99.63	1号炉	51.17	0	18	112	57	4	
		2号炉	51.23	0	15	124	53	4	
7月17日	45.93	1号炉	52.09	0	13	114	64	3	
		2号炉	52.08	0	15	116	48	2	
7月18日	72.19	1号炉	52.58	0	16	114	55	3	
		2号炉	52.12	0	23	124	55	5	
7月19日	98.36	1号炉	51.01	0	17	112	53	3	
		2号炉	49.37	0	12	121	56	2	
7月20日	30.54	1号炉	51.45	0	24	119	59	5	
		2号炉	51.17	0	15	116	53	4	
7月21日	0	1号炉	52.08	0	14	114	61	3	
		2号炉	52.08	0	17	114	55	4	
7月22日	123.89	1号炉	48.75	0	17	115	57	4	
		2号炉	49.89	0	16	125	49	3	
7月23日	99.18	1号炉	49.72	0	18	119	54	4	
		2号炉	14.94	0	10	108	50	2	
7月24日	47.1	1号炉	50.87	0	18	119	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月25日	68.4	1号炉	49.53	0	14	118	58	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月26日	106.88	1号炉	51.95	0	20	124	61	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月27日	36.71	1号炉	51.14	0	16	120	58	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月28日	0	1号炉	52.06	0	24	111	54	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月29日	125.57	1号炉	52	0	24	109	57	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月30日	98.26	1号炉	51.02	0	27	110	57	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
7月31日	41.23	1号炉	51.23	0	15	112	51	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	

R6年8月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m ³ N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m ³ N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	64.99	1号炉	51.36	0	18	113	51	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月2日	89.4	1号炉	50.58	0	20	113	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月3日	28.4	1号炉	50.82	0	21	108	56	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月4日	0	1号炉	52.08	0	20	110	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月5日	123.15	1号炉	50.29	0	18	114	60	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月6日	99.21	1号炉	51.71	0	18	113	53	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月7日	43.89	1号炉	49.51	0	22	113	61	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月8日	69.32	1号炉	49.65	0	21	116	52	5	
		2号炉	31.27	0	21	110	48	8	
8月9日	96.92	1号炉	49.89	0	18	120	58	3	
		2号炉	50.88	0	21	118	49	5	
8月10日	30.3	1号炉	50.01	0	19	112	56	3	
		2号炉	49.20	0	16	112	50	6	
8月11日	0	1号炉	51.5	0	19	111	54	6	
		2号炉	50.01	0	19	113	53	9	
8月12日	108.86	1号炉	49.52	0	20	117	55	3	
		2号炉	49.25	0	23	113	57	9	
8月13日	106.55	1号炉	51.05	0	24	128	58	5	
		2号炉	51.69	0	14	118	56	8	
8月14日	48.81	1号炉	50.02	0	17	118	55	4	
		2号炉	50.01	0	19	119	54	5	
8月15日	67.76	1号炉	50.69	0	16	112	55	6	
		2号炉	50	0	16	117	48	5	
8月16日	103.21	1号炉	51.44	0	21	115	56	5	
		2号炉	52.07	0	13	127	48	2	
8月17日	28.88	1号炉	51.61	0	16	124	61	2	
		2号炉	52.15	0	21	111	54	7	
8月18日	0	1号炉	52.01	0	17	109	55	3	
		2号炉	31.13	0	15	122	54	4	
8月19日	121.38	1号炉	52.1	0	17	114	55	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月20日	102.64	1号炉	52.08	0	14	115	49	4	
		2号炉	8.42	0	8	0	57	3	
8月21日	43.28	1号炉	52.11	0	22	120	55	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月22日	59.14	1号炉	46.72	0	12	145	53	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
8月23日	90.67	1号炉	49.38	0	15	118	49	5	
		2号炉	33.93	0	18	117	51	4	
8月24日	29.51	1号炉	47.11	0	23	116	54	5	
		2号炉	47.95	0	22	117	56	6	
8月25日	0	1号炉	51.52	0	20	113	54	6	
		2号炉	49.16	0	18	117	51	7	
8月26日	113.6	1号炉	50.77	0	17	121	48	4	
		2号炉	47.95	0	20	115	55	7	
8月27日	98.98	1号炉	50.94	0	17	116	55	4	
		2号炉	48.53	0	17	132	60	4	
8月28日	46.36	1号炉	48.35	0	20	109	52	5	
		2号炉	46.6	0	21	127	61	9	
8月29日	57.78	1号炉	46.12	0	20	122	54	7	
		2号炉	46.14	0	29	130	49	8	
8月30日	51.15	1号炉	11.39	0	17	113	54	5	
		2号炉	34.86	0	17	124	45	9	
8月31日	26.9	1号炉	45.9	0	21	99	54	12	
		2号炉	46.17	0	12	126	49	5	