

R7年4月環境計測結果

過去の環境計測結果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m ³ N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m ³ N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	98.19	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.42	0	22	115	51	6	
4月2日	48.69	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.04	0	22	120	59	7	
4月3日	66.13	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.93	0	18	119	56	5	
4月4日	95.05	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.48	0	20	117	53	5	
4月5日	29.25	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.05	0	15	117	52	5	
4月6日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.1	0	27	115	55	6	
4月7日	121.57	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.24	0	24	110	58	4	
4月8日	101.9	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.01	0	23	117	59	6	
4月9日	47.65	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.46	0	20	130	54	3	
4月10日	67.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.46	0	19	135	54	4	
4月11日	93.63	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.39	0	38	137	51	7	
4月12日	29.92	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.18	0	17	122	55	7	
4月13日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.85	0	23	124	54	4	
4月14日	116.8	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.75	0	22	121	53	5	
4月15日	98.53	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.01	0	23	131	54	5	
4月16日	46.84	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.14	0	14	118	55	5	
4月17日	68.56	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.46	0	16	126	55	3	
4月18日	101.81	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.93	0	22	130	58	4	
4月19日	30.91	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.01	0	13	113	51	4	
4月20日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.46	0	17	130	54	3	
4月21日	123.52	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.04	0	15	134	52	3	
4月22日	105.28	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	49.89	0	17	122	55	6	
4月23日	36.65	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.54	0	19	133	52	4	
4月24日	67.43	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.06	0	20	129	51	3	
4月25日	85.67	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.16	0	14	124	52	4	
4月26日	35.05	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	51.08	0	18	143	57	4	
4月27日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.48	0	17	113	57	5	
4月28日	119.43	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.83	0	17	117	54	5	
4月29日	57.32	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	50.63	0	14	113	55	4	
4月30日	56.12	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	52.12	0	22	122	53	5	