

R8年4月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
4月1日	44.51	1号炉	51.83	0	15	104	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月2日	60.82	1号炉	51.61	0	14	103	55	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月3日	95.16	1号炉	51.32	0	13	110	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月4日	25.51	1号炉	51.38	0	17	101	58	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月5日	0	1号炉	51.64	0	14	114	54	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月6日	128.51	1号炉	51.63	0	13	108	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月7日	100.88	1号炉	51.64	0	15	108	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月8日	44.31	1号炉	51.39	0	16	107	57	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月9日	63.14	1号炉	51.43	0	15	109	56	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月10日	82.64	1号炉	51.64	0	18	107	59	6	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月11日	27.76	1号炉	51.02	0	19	106	55	5	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月12日	0	1号炉	51.02	0	17	104	55	4	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
4月13日	132.03	1号炉	49.63	0	16	108	55	5	
		2号炉	30.42	0	18	109	52	6	
4月14日	109.22	1号炉	50.19	0	17	100	54	5	
		2号炉	45.9	0	18	122	50	3	
4月15日	41.81	1号炉	50.22	0	14	106	56	4	
		2号炉	47.97	0	17	113	56	2	
4月16日	65.41	1号炉	49.8	0	18	106	57	4	
		2号炉	47.59	0	15	105	52	3	
4月17日	93.44	1号炉	49.18	0	15	125	54	4	
		2号炉	47.28	0	17	112	54	2	
4月18日	28.56	1号炉	50.14	0	19	109	52	4	
		2号炉	50.19	0	15	118	53	2	
4月19日	0	1号炉	50.49	0	15	99	56	3	
		2号炉	51.14	0	20	111	50	5	
4月20日	132.26	1号炉	50.3	0	14	101	54	2	
		2号炉	51.78	0	17	107	56	3	
4月21日	104.87	1号炉	49.8	0	12	102	56	3	
		2号炉	51.76	0	21	117	56	3	
4月22日	52.99	1号炉	48.02	0	11	105	55	4	
		2号炉	51.84	0	18	107	53	4	
4月23日	57.39	1号炉	47.87	0	14	115	55	4	
		2号炉	51.83	0	18	106	59	4	
4月24日	92.65	1号炉	47.52	0	16	119	54	4	
		2号炉	50.21	0	19	127	59	4	
4月25日	30.18	1号炉	47.38	0	13	112	55	6	
		2号炉	51.26	0	19	112	58	4	
4月26日	0	1号炉	47.98	0	16	107	56	6	
		2号炉	50.74	0	21	114	56	4	
4月27日	129.46	1号炉	47.30	0	14	118	54	3	
		2号炉	51.35	0	14	110	53	2	
4月28日	108.26	1号炉	45.72	0	16	119	57	3	
		2号炉	51.39	0	18	118	55	3	
4月29日	19.01	1号炉	45.84	0	15	108	55	3	
		2号炉	51.63	0	15	115	56	3	
4月30日	76.54	1号炉	45.84	0	11	106	56	3	
		2号炉	47.57	0	14	114	56	3	

R8年5月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
5月1日	90.11	1号炉	45.84	0	13	117	57	3	
		2号炉	45.87	0	14	108	55	4	
5月2日	38.35	1号炉	45.45	0	14	104	56	4	
		2号炉	45.76	0	13	123	48	4	
5月3日	0	1号炉	45.83	0	15	101	55	4	
		2号炉	45.80	0	11	107	56	3	
5月4日	86.15	1号炉	45.79	0	14	102	57	4	
		2号炉	45.69	0	14	110	57	4	
5月5日	58.43	1号炉	45.86	0	12	102	54	2	
		2号炉	45.87	0	9	106	55	3	
5月6日	41.85	1号炉	45.63	0	11	118	59	2	
		2号炉	45.56	0	10	111	51	2	
5月7日	99.17	1号炉	45.80	0	12	106	53	2	
		2号炉	45.71	0	16	107	52	3	
5月8日	134.33	1号炉	45.88	0	14	126	55	4	
		2号炉	45.82	0	14	110	51	2	
5月9日	30.11	1号炉	45.80	0	15	113	55	4	
		2号炉	45.83	0	12	106	52	4	
5月10日	1.37	1号炉	45.77	0	18	105	56	3	
		2号炉	44.28	0	15	112	53	4	
5月11日	127.95	1号炉	45.92	0	13	113	54	3	
		2号炉	45.80	0	15	111	53	2	
5月12日	103.36	1号炉	45.81	0	19	117	54	3	
		2号炉	45.87	0	19	121	49	3	
5月13日	43.96	1号炉	45.84	0	20	129	54	4	
		2号炉	45.84	0	19	112	50	4	
5月14日	71.88	1号炉	14.13	0	13	125	49	3	
		2号炉	45.28	0	22	112	55	4	
5月15日	95.19	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.81	0	21	121	57	3	
5月16日	30.91	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.85	0	12	122	50	3	
5月17日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.86	0	16	116	52	3	
5月18日	125.25	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.48	0	14	113	54	3	
5月19日	95.81	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.85	0	13	116	51	2	
5月20日	41.67	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.84	0	16	114	49	2	
5月21日	60.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.84	0	15	106	50	2	
5月22日	88.53	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.08	0	16	105	51	4	
5月23日	25.29	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.83	0	16	110	52	3	
5月24日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.82	0	15	111	55	4	
5月25日	119.87	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.85	0	13	106	53	4	
5月26日	100.61	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.98	0	17	110	54	3	
5月27日	40.72	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.77	0	15	120	52	4	
5月28日	58.15	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.86	0	16	114	54	2	
5月29日	91.59	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.83	0	14	118	56	3	
5月30日	28.01	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.63	0	11	119	57	3	
5月31日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.91	0	13	100	63	4	

R8年6月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
6月1日	119.89	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	43.57	0	20	103	66	2	
6月2日	96.71	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.98	0	9	92	52	2	
6月3日	44.78	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.79	0	16	105	47	4	
6月4日	69.74	1号炉	31.35	0	17	101	57	9	
		2号炉	45.30	0	15	116	55	4	
6月5日	91.41	1号炉	45.88	0	17	113	52	5	
		2号炉	45.77	0	16	101	58	6	
6月6日	30.6	1号炉	45.83	0	17	112	48	4	
		2号炉	45.83	0	16	109	48	4	
6月7日	0	1号炉	45.84	0	12	99	49	2	
		2号炉	46.22	0	13	108	53	3	
6月8日	119.14	1号炉	45.84	0	16	107	51	7	
		2号炉	45.90	0	13	117	51	3	
6月9日	98.86	1号炉	45.85	0	15	118	50	6	
		2号炉	45.89	0	13	113	54	3	
6月10日	47.39	1号炉	45.94	0	15	131	55	3	
		2号炉	45.94	0	16	105	50	3	
6月11日	72.25	1号炉	45.67	0	11	131	56	3	
		2号炉	45.63	0	17	119	49	4	
6月12日	98.11	1号炉	45.80	0	13	107	52	4	
		2号炉	45.81	0	19	117	56	4	
6月13日	29.64	1号炉	45.97	0	21	130	56	6	
		2号炉	45.82	0	19	117	50	5	
6月14日	0	1号炉	46.09	0	11	117	58	4	
		2号炉	45.90	0	16	109	55	3	
6月15日	122.66	1号炉	45.86	0	11	107	58	3	
		2号炉	45.77	0	17	116	48	3	
6月16日	98.29	1号炉	46.05	0	14	111	60	3	
		2号炉	45.75	0	12	108	42	3	
6月17日	45.23	1号炉	45.79	0	16	109	55	4	
		2号炉	45.85	0	20	117	45	3	
6月18日	65.44	1号炉	45.84	0	18	120	53	6	
		2号炉	45.81	0	17	114	50	2	
6月19日	89.73	1号炉	45.62	0	15	121	60	4	
		2号炉	45.16	0	14	110	49	4	
6月20日	24	1号炉	45.54	0	11	110	55	4	
		2号炉	45.43	0	14	99	48	3	
6月21日	0	1号炉	45.84	0	11	107	55	3	
		2号炉	45.81	0	10	123	52	3	
6月22日	109.26	1号炉	46.16	0	12	111	56	3	
		2号炉	46.05	0	13	109	53	4	
6月23日	59.56	1号炉	45.75	0	18	120	56	4	
		2号炉	13.81	0	9	112	54	6	
6月24日	35.83	1号炉	46.20	0	14	109	57	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月25日	50.46	1号炉	46.87	0	14	110	56	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月26日	77.3	1号炉	46.87	0	12	111	53	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月27日	30.25	1号炉	46.70	0	13	108	57	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月28日	8.96	1号炉	47.14	0	12	110	58	4	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月29日	127.98	1号炉	46.78	0	9	116	55	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
6月30日	109.35	1号炉	47.06	0	18	125	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	

R8年7月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
7月1日	41.6	1号炉	46.80	0	15	116	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月2日	63.2	1号炉	47.00	0	16	107	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月3日	112.03	1号炉	47.74	0	9	111	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月4日	31.62	1号炉	46.76	0	8	109	53	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月5日	0	1号炉	46.90	0	20	121	56	6	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月6日	142.7	1号炉	46.98	0	11	115	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月7日	113.85	1号炉	47.55	0	12	107	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月8日	66.4	1号炉	46.50	0	11	100	54	4	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月9日	81.05	1号炉	46.38	0	11	102	54	2	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月10日	112.07	1号炉	46.39	0	8	97	52	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月11日	28.57	1号炉	46.29	0	13	110	53	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月12日	0	1号炉	46.47	0	15	111	51	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月13日	135.25	1号炉	46.45	0	15	106	54	3	
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0	
7月14日	116.76	1号炉	46.20	0	11	95	51	3	
		2号炉	31.21	0	15	103	55	4	
7月15日	68.98	1号炉	46.32	0	13	111	51	4	
		2号炉	46.32	0	17	110	44	2	
7月16日	82.63	1号炉	46.38	0	12	104	52	3	
		2号炉	46.35	0	14	111	43	4	
7月17日	109.67	1号炉	46.30	0	14	107	54	3	
		2号炉	46.32	0	20	115	45	3	
7月18日	31.42	1号炉	46.32	0	14	118	51	3	
		2号炉	46.28	0	18	125	48	3	
7月19日	0	1号炉	46.36	0	10	107	54	4	
		2号炉	46.36	0	15	122	52	3	
7月20日	115.36	1号炉	46.33	0	11	109	55	3	
		2号炉	46.32	0	15	104	53	2	
7月21日	119.53	1号炉	46.30	0	11	106	55	2	
		2号炉	46.11	0	14	107	51	3	
7月22日	67.12	1号炉	46.36	0	10	107	54	2	
		2号炉	46.27	0	13	107	47	3	
7月23日	89.95	1号炉	46.32	0	11	107	53	2	
		2号炉	46.35	0	16	112	52	2	
7月24日	112.81	1号炉	46.54	0	14	112	51	4	
		2号炉	48.00	0	19	120	48	3	
7月25日	33.43	1号炉	46.23	0	12	110	51	4	
		2号炉	47.97	0	15	113	49	3	
7月26日	0	1号炉	46.48	0	16	120	51	3	
		2号炉	50.14	0	16	124	55	4	
7月27日	129.25	1号炉	46.31	0	10	109	54	3	
		2号炉	50.15	0	11	111	53	2	
7月28日	105.63	1号炉	45.96	0	9	108	53	4	
		2号炉	51.70	0	13	108	49	2	
7月29日	67.87	1号炉	46.45	0	14	121	53	4	
		2号炉	51.58	0	14	102	54	3	
7月30日	60.31	1号炉	46.49	0	17	111	53	6	
		2号炉	49.99	0	13	87	60	4	
7月31日	90.21	1号炉	46.27	0	14	105	54	5	
		2号炉	50.08	0	16	114	51	3	

R8年8月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O ₂ 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)									
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
8月1日	21.31	1号炉	47.94	0	14	104	53	3	
		2号炉	47.98	0	15	108	56	5	
8月2日	0	1号炉	48.07	0	12	107	50	3	
		2号炉	47.61	0	13	118	51	4	
8月3日	110.1	1号炉	48.06	0	13	109	53	3	
		2号炉	48.03	0	12	113	53	2	
8月4日	90.16	1号炉	48.00	0	8	102	57	2	
		2号炉	47.95	0	14	114	54	4	
8月5日	44.29	1号炉	14.80	0	11	105	51	3	
		2号炉	48.07	0	14	113	53	4	
8月6日	63.23	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.10	0	17	109	48	3	
8月7日	90.82	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.56	0	26	120	51	4	
8月8日	27.13	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.00	0	13	118	48	3	
8月9日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.14	0	15	110	51	2	
8月10日	118.38	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.79	0	15	112	50	5	
8月11日	57.28	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.07	0	14	106	49	3	
8月12日	53.84	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.99	0	12	107	48	2	
8月13日	75.07	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.02	0	17	103	53	3	
8月14日	106.35	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.03	0	14	98	53	5	
8月15日	26.05	1号炉	0	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.09	0	15	105	49	2	
8月16日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.99	0	14	103	54	3	
8月17日	123.05	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	48.00	0	15	107	50	4	
8月18日	99.69	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	47.87	0	16	114	53	2	
8月19日	47.48	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	45.95	0	19	111	50	3	
8月20日	57.45	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.08	0	15	115	54	2	
8月21日	87.54	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.08	0	13	124	55	2	
8月22日	26.88	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.06	0	15	116	48	1	
8月23日	0	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.08	0	12	115	53	2	
8月24日	108.69	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.06	0	14	108	50	2	
8月25日	84.12	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.20	0	13	108	59	1	
8月26日	42.31	1号炉	0.00	0	0	0	0	0	
		2号炉	46.03	0	18	107	55	4	
8月27日	56.33	1号炉	31.15	0	15	110	52	6	
		2号炉	46.07	0	16	114	51	3	
8月28日	83.97	1号炉	46.12	0	17	118	52	4	
		2号炉	46.08	0	17	123	49	1	
8月29日	30.95	1号炉	46.08	0	15	113	53	5	
		2号炉	46.05	0	15	118	53	5	
8月30日	0	1号炉	46.05	0	13	111	60	4	
		2号炉	46.07	0	16	120	49	2	
8月31日	100.57	1号炉	45.95	0	14	107	52	4	
		2号炉	46.12	0	16	119	49	2	